

OBJAŚNIENIA:

- projektowana instalacja c.o. - zasilanie
- projektowana instalacja c.o. - powrót
- PG2 — pion centralnego ogrzewania
- 0.01 / 20 °C — numer kondygnacji . nr pomieszczenia, projektowana temperatura
- 21K/600 [520 mm] Φwym=783 W — projektowany grzejnik kompaktowy (bocznozasilany), typ, wysokość [długość], wymagana wydajność
- 1500 [500 mm] Φ=273 W — projektowany grzejnik łazienkowy (drabinkowy), wysokość [długość], wymagana wydajność
- Zaw równ 3,00 DN15-LF — zawór regulacyjny, typ nastawa średnica
- Zaw odc pr DN50 — zawór odcinający prosty średnica
- odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym
- zawór spustowy
- Zaw_termost 3,00 DN15 — zawór termostatyczny z nastawą wstępną nastawa wstępna średnica
- Zaw_powr DN15 — zawór powrotny średnica

PROJECT FOR YOU SP. Z O.O.
Ul. Nepolomska 42, 31-572 Kraków
NIP 675-176-00-22
tel. (+48) 606 93 18 63

TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYKONANIEM DZIAŁAŃ REMONTOWO NAPRAWCZYCH W ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ, MONTAŻEM POMP OBIEGU, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO PROJEKTOWANYCH ODBIORNIKÓW ORAZ WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I AUTOMATYKI KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY Z PODSTAWOWEJ W DZIERŻĄCINIE, UL. GENERAŁA JÓZEFA BEMA 16 W KOZIEGŁOWACH

ADRES INWESTYCJI:	INWESTOR:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GENERAŁA JÓZEFA BEMA W KOZIEGŁOWACH ul. Bema 16 32-005 KOZIEGŁOWY	GMINA BOCHNIA UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26 32-700 BOCHNIA

FAZA	**PROJEKT WYKONAWCZY**
BRANŻA	**SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA**
NAZWA RYSUNKU Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania	**NR RYSUNKU** **CO-5.4**
DATA	11.2022
SKALA -	**NR UPR.** / **PODPIS**
PROJEKTANT: MGR INŻ. BEATA KOŃCZAL	MAP/0224/POOS/09
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MAŁGORZATA DUTKA	MAP/0461/PBS/19
OPRACOWANIE: MGR INŻ. NATALIA WNĘK	-