



# GMINA SZCZYTNO

woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 SZCZYTNO, ul. Łomżyńska 3,

tel.: (0...89) 623-25-80  
Fax: (0...89) 623 25 92

E-mail: [ugszczytno@ug.szczytno.pl](mailto:ugszczytno@ug.szczytno.pl)  
www: <http://www.ug.szczytno.pl>

Szczytno, dnia 7 marca 2023 r.

**Nasz znak: RR.PFZ.271.5.2023**

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania: **„Wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wawrochy, Lipowiec, Trelkowo oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipowcu”**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia treść zapytań z dnia 06.03.2023 r. i 07.03.2023 r. wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie 1

W ogłoszeniu są podane minimalne wielkości instalacji do wykonania, jednak moce umowna są takie same a minimalna wielkość panela ma wynosić 530 wp, co nie będzie się pokrywać z założeniami. Czy istnieje zakres wielkości instalacji jaka ma zostać wykonana, żeby te 2 wartości się nie wykluczały?

### Odpowiedź:

**Sumaryczna moc paneli nie może przekroczyć mocy umownej, nie zależnie od mocy pojedynczego panela. Natomiast sumaryczna moc paneli może przekraczać moc założoną w zamówieniu.**

### Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, że usunięcie zadrzewienia, które może wpływać na znaczne zacienienie lub uniemożliwić posadowienie konstrukcji pod instalację fotowoltaiczną (jak w przypadku SUW Lipowiec oraz szkoły w Lipowcu), będzie po stronie Zamawiającego. Jeśli Zamawiający nie ma zamiaru usunąć drzew powodujących zacienienie - proszę o potwierdzenie, że ma świadomość o znacznej utracie uzysków z instalacji w skali roku.

### Odpowiedź

**Zamawiający potwierdza, że usunięcie zadrzewienia, które może wpływać na znaczne zacienienie lub uniemożliwić posadowienie konstrukcji pod instalację fotowoltaiczną**



# GMINA SZCZYTNO

woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 SZCZYTNO, ul. Łomżyńska 3,

tel.: (0...89) 623-25-80

Fax: (0...89) 623 25 92

E-mail: [ugszczytno@ug.szczytno.pl](mailto:ugszczytno@ug.szczytno.pl)

www: <http://www.ug.szczytno.pl>

(jak w przypadku SUW Lipowiec oraz szkoły w Lipowcu), będzie po stronie Zamawiającego.

## Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymagań dotyczących nachylenia konstrukcji 38 stopni np. na 25,28 lub 36 stopni?

## Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na odstępstwo.

**Jednocześnie zamawiający zamieszcza sprostowanie do odpowiedzi wcześniejszych:**

**Zamawiający dopuszcza jedynie panele pV o parametrach:**

**Napięcie obwodu otwartego Voc - nie mniejsze niż 49,15V**

**Napięcie obwodu zamkniętego Vmp - nie mniejsze niż 41 V**

Udzielone odpowiedzi stanowi integralną część SWZ z dnia 24.02.2023 r. i są wiążące dla Wykonawców od chwili ogłoszenia treści niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia o dokonaniu zmian treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

1. Dział XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM zapis „Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 08.03.2023 r., do godz. 11:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy” **otrzymuje brzmienie: „Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 10.03.2023 r., do godz. 11:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy”.**



# GMINA SZCZYTNO

woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 SZCZYTNO, ul. Łomżyńska 3,

tel.: (0...89) 623-25-80

Fax: (0...89) 623 25 92

E-mail: [ugszczytno@ug.szczytno.pl](mailto:ugszczytno@ug.szczytno.pl)

www: <http://www.ug.szczytno.pl>

---

2. Dział XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ zapis „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 06.04.2023 r.” otrzymuje brzmienie: **„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 08.04.2023 r.”**

3. Dział XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT zapis „Termin składania ofert upływa w dniu 08.03.2023 r., o godz. 11:00.” otrzymuje brzmienie: **„Termin składania ofert upływa w dniu 10.03.2023 r., o godz. 11:00.”**

4. Dział XVII. TERMIN OTWARCIA OFERT zapis „Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 08.03.2023 roku o godz. 11:05.” otrzymuje brzmienie **„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 10.03.2023 roku o godz. 11:05.”**

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. SWZ RR.PFZ.271.5.2023 zmiana z dn. 07.03.2023 r.

Z upoważnienia  
Zastępca Wójta Gminy Szczytno  
Ewa Zawrotna