

Zakrzew dn 23.11.2023r

**P.W. „DAKAR „ Radom
ul. Graniczna 17 lok 9
26-600 Radom**

GPK/PG/.....^{984/}.....2023R

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.11.2023r w sprawie uzgodnienia projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka Podłęzna dz nr 165, 167 obr 0021 Dąbrówka Podłęzna – Etap I Gmina Zakrzew, powiat radomski .W odniesieniu do istniejącej sieci wodociągowej..

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zoo po zapoznaniu się z załączonym planem zagospodarowania terenu **informujemy że:**

- istniejące hydranty podziemne wraz z zsuwami na wysokości działek 173/12 oraz 173/8 należy wymienić na hydranty nadziemne DN80 z zamknięciem tłoczkowym oraz z odwodnieniem uruchamiającym się w momencie zamknięcia hydranty przenieść poza projektowaną krawędź pobocza.
- istniejące skrzynki uliczne armatury wodociągowej należy wyregulować do wysokości projektowanej rzędnej terenu.

Wszelkie skrzyżowania odkrywki oraz wymiany armatury wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej należy realizować w porozumieniu i pod nadzorem eksploatatora sieci Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zoo.

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Łabęcki