

Legenda do rysunków

- instalacje elektryczne oświetlenia administracyjnego
- w/z
- - - - - instalacja domofonowa
- - - - - instalacja połączeń wyrównawczych

Oprawy oświetleniowe:

- A Oprawa oświetl. plafoniera z czujnikiem PIR do żarówek energooszczędnych
- B Oprawa oświetl. zewnętrznego z czujnikiem PIR do żarówek do 60W (IP44)
- NP Oprawa oświetleniowa z czujnikiem zmierzchowym i numerem posesji.
- OPKz Oprawa szczelna do żarówek typ OPKz 60, do oświetlenia piwnic i strychu

Zróżdła światła stosować ledowe.

Uwagi:

1. Instalacje elektryczne wykonać:
 - w piwnicach oraz na strychu przewodami (YDYżo1,5) na uchwytych na tynku, z osprzętem bakelitowym szczelnym n/t lub n/dr
 - na kl. schodowych przewody YDYp żo 3x1,5 w/t z osprzętem wtynkowym
2. Lokalizacja tablic mieszkaniowych TM w mieszkaniach
 - szczegóły ustalić z lokatorami w trakcie wykonawstwa
 - (w kosztorysie ujęto utrudnienia z tego tytułu ok. 2 rg/mieszkanie).
3. Istniejące tablice elektryczne na klatce schodowej oraz mieszkaniowe przewidziane do demontażu.
4. Istniejące instalacje administracyjne oświetlenia, w/z do demontażu w miejscach dostępnych, w pozostałych trwale odłączone.
5. piwnicach wykonać połączenia wyrównawcze , w podwórzu uziom pionowy Galmar PO2x6.
6. **Przed wykonaniem uziomu pionowego wykonać wykopy próbne, aby uniknąć kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.**