

Numer sprawy: **RIiGK.271.5.2022**

Bobowa, 2022-04-12

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: „*Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej w Bobowej, Szkole Podstawowej w Brzanie, Szkole Podstawowej w Jankowej, Szkole Podstawowej w Siedliskach, remont piłkochwyków boiska przy Szkole Podstawowej w Stróżnej i Szkole Podstawowej w Bobowej oraz remont piłkochwyków boiska i renowacja dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczyskach.*” – **CZĘŚĆ II**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1:

Bardzo proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o dokładny:
opis i podanie obmiaru poz. nr 1 dot. wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoła w Jankowej /rysunek/obmiar/przenikalność cieplna/kolor/

Odpowiedź:

W załączeniu przekazujemy zdjęcie (fotografia szt. 1) drzwi istniejących. Nowe drzwi mają mieć taki sam podział jak drzwi istniejące, kolor biały, współczynnik przenikalności termicznej $\leq 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Powierzchnia drzwi podana w przedmiarze (zał. nr 11.1. do SWZ) jest prawidłowa. Rysunku d/s OPZ nie wykonywano. W sposób jednoznaczny zastępuje go załączone zdjęcie.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy