



**URZĄD DOZORU  
TECHNICZNEGO**

Jednostka inspekcyjna  
akredytowana przez PCA,  
NR AK 001

**SPRAWOZDANIE  
Z UZGADNIANIA DOKUMENTACJI  
MODERNIZACJI  
MODERNIZATION  
DOCUMENTATION APPROVAL  
REPORT**

Nr sprawozdania  
Report no.

DC-M-25-16/01-19

Strona

1

Page

Stron

3

Pages

**1.1. Nazwa urządzenia i podstawowe dane techniczne:**

*Device name and basic specification:*

Rodzaj urządzenia	Kotły wodne
Typ urządzenia	WR-25-014M
Nazwa fabryczna (handlowa)	Kocioł nr 3
Wytwórca	SEFAKO
Modernizujący	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTU I MONTAŻU URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH "ENERGOSERWIS" S.A.
Użytkownik	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.
Nr ewidencyjny	N2225 000024
Nr fabryczny	1050058
Pojemność	17,4 m <sup>3</sup>
Czynnik	woda
Ciśnienie obliczeniowe	2,45 MPa
Temperatura obliczeniowa	155/205/275 st.C
Inne	Całkowita powierzchnia ogrzewalna 1497 m <sup>2</sup>

**1.2. Zakres modernizacji:**

*Scope of the modernization:*

Wymiana części ciśnieniowej kotła WR25-014M - ekrany z komorami, pęczki konwekcyjne II-go i III-go ciągu, podgrzewacz wody, rurociągi w obrębie kotła.

**2. Zleceniodawca:**

*Orderer:*

PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTU I MONTAŻU URZĄDZEŃ  
ENERGETYCZNYCH "ENERGOSERWIS" S.A.  
TOKARSKA 6, 20-210 LUBLIN

**3. Zlecenie - znak: ES/187/KJ/2019**

*Order - ref.no.:*

**z dnia:**  
*dated*

**18.06.2019**

**4. Składniki przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji:**

*Documentation items submitted for the approval:*

Księga rewizyjna kotła nr fabr. 1050058, nr ewid. UDT N2225000024	1 egz.,
Dok Koncesyjna kotła WR25-014M Nr 3... nr 0.1914-DK wg spisu treści	1 egz.,
Plan spawania i badań nr 1914-S, Zespół nr 02.00 do 16.00	31 ark.,
Plan spawania i badań nr 1914-S, Zespół nr 03/37(37.00)	4 ark.,
WPS: 34 + 11	45 ark.

**5. Wymagania odniesienia w oparciu, o które przeprowadzono uzgodnienie:**

*Reference documents applied to this approval:*

Specyfikacje techniczne WUDT/UC/2003 :10.2003, TRD 300 i TRD 301.

**6. Stwierdzone w dokumentacji niezgodności z wymaganiami odniesienia:**

*Nonconformities with the reference documents found in the documentation:*

Niezgodności nie stwierdzono.



**URZĄD DOZORU  
TECHNICZNEGO**

Jednostka inspekcyjna  
akredytowana przez PCA,  
NR AK 001

**SPRAWOZDANIE  
Z UZGADNIANIA DOKUMENTACJI  
MODERNIZACJI  
MODERNIZATION  
DOCUMENTATION APPROVAL  
REPORT**

Nr sprawozdania  
*Report no.*

DC-M-25-16/01-19

Strona  
*Page* 2

Stron  
*Pages* 3

7. Przedłożona do uzgodnienia dokumentacja jest zgodna z wymaganiami odniesienia i została uzgodniona.

*The documentation submitted to the approval is in conformance with the reference documents and is approved.*

8. Informacje dodatkowe:

*Additional information:*

- 8.1. Sprawozdanie może być powielane tylko za pisemną zgodą Urzędu Dozoru Technicznego i wnioskodawcy.

*This report may be duplicated only upon a written permission of the UDT and the orderer.*

- 8.2. Wprowadzanie zmian i poprawek w uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia.

*Introduction of any changes or amendments in the approved documentation requires a new approval.*

- 8.3. Inne informacje:

*Other information:*

Odpowiednimi badaniami oraz obliczeniami należy potwierdzić możliwość zastosowania istniejących trójników kolektorów górnych bocznych oraz komory zbiorczej wlotowej wody goracej DN250 do modernizowanego kotła.

Uzgodnienie nie obejmuje automatyki sterujaco - zabezpieczającej kotła.

**URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO**

02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 34



**URZĄD DOZORU  
TECHNICZNEGO**

Jednostka inspekcyjna  
akredytowana przez PCA,  
NR AK 001

**SPRAWOZDANIE  
Z UZGADNIANIA DOKUMENTACJI  
MODERNIZACJI  
MODERNIZATION  
DOCUMENTATION APPROVAL  
REPORT**

Nr sprawozdania  
Report no.



DC-M-25-16/01-19

Strona 3  
Page

Stron 3  
Pages

9. Osoby dokonujące uzgodnienia dokumentacji:

*Persons performing this approval:*

Imię i nazwisko Name	Stanowisko Position	Data uzgodnienia Approval date	Pieczęć i podpis Seal and signature Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego
KRZYSZTOF SKORUPA	Specjalista Urządzeń Ciśnieniowych	19.07.2019	 mgr inż. Krzysztof Skorupa Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego
MACIEJ GAWRON	Specjalista Urządzeń Ciśnieniowych	19.07.2019	 mgr inż. Maciej Gawron

Urząd Dozoru Technicznego  
Oddział w Krakowie  
Biuro w Tarnowie  
ul. Czerwonych Kłonów 6, 33-100 Tarnów  
tel. 14-633-13-00, fax 14-633-15-30

Data  
Date  
19.07.2019

Kierownik  
komórki uzgadniającej  
Manager of the unit  
performing this approval  
Urząd Dozoru Technicznego  
Oddział w Krakowie, Biuro w Tarnowie  
Kierownik Działu UC

Jacek Jasiak

Pieczęć komórki uzgadniającej  
Seal of the unit performing this approval

Pieczęć i podpis  
Seal and signature

10. Załączniki:

*Annexes:*

- 3 egz. uzgodnionej dokumentacji.

