

Nr postępowania: 1/01/2023

Legnica, dnia 20 stycznia 2023r.

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy zadania pn Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie kompleksu basenów odkrytych Aquafun przy ul. Stromej wraz z niezbędną infrastrukturą.

W związku z wniesionym zapytaniem do specyfikacji warunków zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 – t.j. z późn.zm.) oraz Rozdziałem XII SWZ, Zamawiający poniżej publikuje treść zapytania i odpowiedź.

Pytanie 1.

W pliku Zał. 1 OPZ znajduje się pozycja: Beton workowany 50 szt. Po zmieszaniu ze żwirem da to obciążenie ok. 100 kg na każdą nogę konstrukcji. Czy tak obciążona konstrukcja zostanie przez Państwa przyjęta w protokole odbiorczym, jeśli wszystkie inne jej parametry techniczne zostaną przez Państwa zaakceptowane ?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje takie obciążenie.

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.