

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 8928/BR/ZTI/2020
z dnia: 2020-08-06

Zadanie: Przebudowa ulicy.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu.

Miejscowość: Kruszwica (gm. Kruszwica)

Adres: ul. Wspólna

Projektant: Jarosław Matuszak, upr. nr: KUP/0128/POOD/08

Inwestor: Gmina Kruszwica Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

10.08.2020
[Signature]


8928/BR/ZTI/2020

Warunki uzgodnienia:

1. Szczegółowe warunki uzgodnienia ujęto w załączniku.
2. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień


Pieczętka i podpis:


Tomasz Nakielski

Osoba do kontaktu: Ryszard Łodygowski (ryszard.lodygowski@psgaz.pl)

8928/BR/ZTI/2020

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie właściwej, dla terenu inwestycji, Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
 2. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwy, dla terenu inwestycji Gazownię.
 3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
 4. Istniejącą czynną sieć gazową naniesiono orientacyjnie - szczegółowy przebieg trasy należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych.
 5. Zachować przykrycie sieci gazowej 0,8 – 1,2 m.
 6. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzić systemem ręcznym, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować sprzętem ciężkim.
 7. Zachować wymagane normami odległości w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych.
 8. Nad siecią gazową w pasie 2 m /1m w każdą stronę/ nie stosować nawierzchni betonowej zbrojonej.
 9. Krawężniki należy lokalizować w odległości min. 0,5 m. od sieci gazowej.
- W przypadku konieczności lokalizacji na trasie gazociągu, krawężniki należy montować na ławie tłuczniowej z wyłączeniem odcinków, na których występuje armatura gazowa typu zasuw, kurki itp.
10. Dokonać regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
 11. Kolizje z sieciami gazowymi należy rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowiązujące normy i przed zasypaniem zgłosić powyższe do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.
 12. Poza akceptacją układu drogowego, w przypadku projektowania innego uzbrojenia, do uzgodnienia należy przedłożyć planszę zbiorczą tematu. Jeżeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowę istniejącej sieci gazowej /np. zmiana niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociągu/ należy opracować projekt budowlano-wykonawczy, w oparciu o wydane na wniosek Inwestora warunki przebudowy infrastruktury gazowej.
 13. Przedłożona mapa, potwierdzona pieczęcią PSG sp. z o.o. stanowią integralną część uzgodnienia.
 14. Uzgodnienie jest ważne przez okres 2 lat od daty wystawienia.



ASEROWANIE
Sektora Ewidencji Majatku i Uzgodnień

Podpis i pieczęć
Tomasz Nektelski

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
 ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
 tel. 52 328 51 01 faks 52 328 51 02
 NIP 525 24 96 411
 KRS 0000374001, REGON 142739519

Zatwierdzenie do upodmiotowienia



m 8928/BR/271/2020

z dnia 06.08.2020r.

-  - czynne sieci perowe średniego ciś.
-  - czynne sieci perowe niskiego ciś.



Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak
 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 36
 tel. 52 353 24 77 e-mail: biuro@projbud-inowroclaw.pl
 www.projbud-inowroclaw.pl
 NIP 556-146-87-72 REGON 091367072

Inwestycja	Przebudowa ul. Wspólnej w Kruszwicy		
Tytuł opracowania	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Projektant: (Branża drogowa)	mgr inż. Jarosław Matuszak KUP/0128/POOD/08 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	Podpis: 	
Opracowujący: (Branża drogowa)	inż. Karol Sowa	Podpis: 	
Faza:	OPINIODAWCZY	Data:	06.2020
Skala:	1:500	Nr rysunku:	1