

Kondygnacja L1

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (21 łóżek)

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
1.A	ZL II	B	2320 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
1.B	ZL II	B	372 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
1.C	ZL II	B	3226 m ²

Blok operacyjny (10 sal)

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
1.E	ZL II	B	2659 m ²

Oddział Chirurgii Dziecięcej (61 łóżek)

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
1.D	ZL III	B	1313 m ²

Komunikacja + pomieszczenia techniczne

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
1.F	ZL II	B	1355 m ²

Oddział Neurologii Dziecięcej (27 łóżek)

- Opis pomieszczeń:
1. Pomieszczenie elektryczne
 2. Pomieszczenie elektryczne
 3. Kiosk wielobranżowy
 4. Pomieszczenie elektryczne
 5. Pomieszczenie elektryczne
 6. Sala audiowizualna (do 110 osób)
 7. Pomieszczenie elektryczne
 8. Pomieszczenie elektryczne
 9. Sala odpraw (do 20 osób)

Administracja Dyrekcja


Legenda:

- Centrala SAP
- Gaśnica
- Hydrant
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Drzwi przeciwpożarowe
- Wyjście ewakuacyjne
- Kierunek ewakuacji
- Kierunek ewakuacji
- Schody ewakuacyjne

Powierzchnia kondygnacji: 10768,78 m²
 Wysokość budynku: 17,60 m
 Liczba kondygnacji w obiekcie: 5
 Przewidywana liczba osób na kondygnacji: 268
 Gęstość obciążenia ogniowego (pomieszczenia magazynowe i techniczne): <500MJ / m²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
1.G	ZL III	B	754 m ²

Kondygnacja L2



NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
2.A	ZL II	B	2121 m ²

Oddział Neurochirurgii (26 łóżek)

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (33 łóżka)

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
2.B	ZL II	B	395 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
2.C	ZL II	B	2208 m ²

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (25 łóżek)

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
2.E	ZL II	B	2720 m ²

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (30 łóżek)

Oddział Chrób Wewnętrznych (29 łóżek)

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
2.D	ZL III	B	1858 m ²

Administracja

Komunikacja + pomieszczenia techniczne

- Opis pomieszczeń:
1. Pomieszczenie elektryczne
 2. Kaplica (60 osób)
 3. Sala seminarijna (do 25 osób)
 4. Pomieszczenie elektryczne
 5. Pomieszczenie elektryczne
 6. Pomieszczenie elektryczne

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
2.F	ZL II	B	1345 m ²

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym (62 łóżka)

Administracja

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
2.G	ZL III	B	771 m ²

Powierzchnia kondygnacji: 9 936,69 m²
 Wysokość budynku: 17,60 m
 Ilość kondygnacji w obiekcie: 5
 Przewidywana liczba osób na kondygnacji: 381
 Gęstość obciążenia ogniowego (pomieszczenia magazynowe i techniczne): < 500MJ / m²

Legenda:

- CSP** Centrala SAP
- Gaśnica
- Hydrant
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- E160** Drzwi przeciwpożarowe
- SUG** Samodzielne urządzenie gaśnicze
- Wyjście ewakuacyjne
- Kierunek ewakuacji
- Kierunek ewakuacji
- Schody ewakuacyjne

Oddział Chirurgii Plastycznej (14 łóżek)

Kondygnacja L3

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
3.A	ZL II	B	2121 m ²

Oddział Toksykologii i Chorób Wewnętrznych (28 łóżek)

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
3.B	ZL II	B	395 m ²

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (17 łóżek)

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
3.C	ZL II	B	2208 m ²

Oddział Reumatologii i Chorób Wewnętrznych (29 łóżek)

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
3.E	ZL II	B	2720 m ²

Oddział Kardiologii (62 łóżka)

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
3.D	ZL III	B	1231 m ²

Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych (30 łóżek)

Komunikacja + pomieszczenia techniczne

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
3.F	ZL II	B	1343 m ²

Oddział Rehabilitacji (31 łóżek)

- Opis pomieszczeń:
1. Pomieszczenie elektryczne
 2. Pomieszczenie elektryczne
 3. Pomieszczenie elektryczne
 4. Pomieszczenie elektryczne
 5. Sala seminarijna (do 25 osób)
- obecnie tymczasowe archiwum szpitala
 6. Pomieszczenie elektryczne
 7. Pomieszczenie techniczne
 8. Magazyn SYNEVO

Laboratorium SYNEVO

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
3.G	ZL III	B	785 m ²

Powierzchnia kondygnacji: 9 405,84 m²
 Wysokość budynku: 17,60 m
 Liczba kondygnacji w obiekcie: 5
 Przewidywana liczba osób na kondygnacji: 323
 Gęstość obciążenia ogniowego (pomieszczenia magazynowe i techniczne): <500MJ / m²

- Legenda:
- CSP** Centrala SAP
 - Gaśnica**
 - Hydrant**
 - Ręczny ostrzegacz pożarowy**
 - E160** Drzwi przeciwpożarowe
 - Wyjście ewakuacyjne**
 - Kierunek ewakuacji**
 - Kierunek ewakuacji**
 - Schody ewakuacyjne**

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
0.A	ZL II	B	2057 m ²

Dział Endoskopii

Dział Rehabilitacji Ambulatoryjnej

Specjalistyczna Przychodnia Przychodnia

Szpitalny Oddział Ratunkowy (dorosli)

Szpitalny Oddział Ratunkowy (dzieci)

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
0.B	ZL II	B	270 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
0.C	ZL II	B	2990 m ²

Dział Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
0.D	ZL II	B	3319 m ²

Komunikacja + pomieszczenia ogólne

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
0.E	ZL II	B	3442 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
0.F	ZL II	B	354 m ²

Izba Przyjęć


- Opis pomieszczeń:
1. Portiernia DSO
 2. Pracownia MRI
 3. Pracownia Angiograf
 4. Pracownia Angiograf
 5. Pracownia MRI
 6. Pracownia TK
 7. Pracownia TK
 8. Pomieszczenie elektryczne
 9. Pomieszczenie elektryczne
 10. Portiernia główna
 11. Sala 1 (max liczba osób 25+2)
 12. Sala 2 (max liczba osób 25+2)
 13. Sala 3 (max liczba osób 25+2)
 14. Sala 4 (max liczba osób 25+2)
 15. Sala 5 (max liczba osób 11+1)
 16. Pokój kierownika
 17. Pomieszczenie socjalne
 18. Szatnia
 19. Zmywalnia
 20. Wydawalnia
 21. Szatnia

- Legenda:
- Telefon do celów alarmowych
 - Gaśnica
 - Hydrant
 - Ręczny ostrzegacz pożarowy
 - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
 - Wyjście ewakuacyjne
 - Kierunek ewakuacji
 - Schody ewakuacyjne

Powierzchnia kondygnacji: 10 559,04 m²
 Wysokość budynku: 17,60 m
 Liczba kondygnacji w obiekcie: 5
 Przewidywana liczba osób na kondygnacji: 527
 Gęstość obciążenia ogniowego (pomieszczenia magazynowe i techniczne): <500MJ / m²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
0.G	ZL II	B	795 m ²

Kondygnacja B1



NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
B1.A	ZL III	B	2463 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
B1.E	ZL III	B	2336 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
B1.B	PM	B	258 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
B1.C	ZL III	B	2681 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
B1.D	PM	B	781 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
B1.G	PM	B	249 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
B1.F	PM	B	678 m ²

- A. Magazyn odpadów
- B. Pokój gorący
- C. Magazyn izotopów

- Opis pomieszczeń:
1. Magazyn sprzętu medycznego
 2. Magazyn odczynników
 3. Wentylatornia kuchni
 4. Magazyn leków gotowych
 5. Magazyn spirytusu (do 5 dm³)
 6. Magazyn leków
 7. Magazyn płynów infuzyjnych
 8. Archiwum Apteki
 9. Magazyn opakowań kartonowych
 10. Stacja uzdatniania wody
 11. Chłodnia zwłok
 12. Pomieszczenie elektryczne
 13. Wentylatornia i produkcja chłodu Prosektury
 14. Wentylatornia Działu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 15. Magazyn bielizny brudnej
 16. Magazyn bielizny czystej
 17. Pomieszczenie gazów medycznych
 18. Magazyn konserwatorski
 19. Wentylatornia Bloku Operacyjnego
 20. Węzeł ciepły
 21. Rodzielnia SN
 22. Transformatorownia
 23. Pomieszczenie baterii centralnej
 24. Magazyn glikolu
 25. Magazyn gazów medycznych

- Legenda:
- SUG** Samodzielne urządzenie gaśnicze
 - Gaśnica
 - Hydrant
 - Ręczny ostrzegacz pożarowy
 - Promieniowania jonizujące (izotopy promieniotwórcze)
 - EI60** Drzwi przeciwpożarowe
 - Wyjście ewakuacyjne
 - Kierunek ewakuacji
 - Kierunek ewakuacji
 - Schody ewakuacyjne

Powierzchnia kondygnacji: 8 055,98 m²
 Wysokość budynku: 17,60 m
 Liczba kondygnacji w obiekcie: 5
 Przewidywana liczba osób na kondygnacji: 122
 Gęstość obciążenia ogniowego (pomieszczenie archiwum): <2000MJ/m²
 Gęstość obciążenia ogniowego (pomieszczenie magazynowe i techniczne): <500MJ/m²