



97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Telefony

Centrala/Fax

Wydział Inwestycji

e mail: sekretariat@zgwk.pl, www.zgwk.pl Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: www.zgwk.pl/rodo

44 724 22 92

44 724 22 92 (wew. 124)

Tomaszów Mazowiecki 17.02.2023 r.

Znak sprawy: TWI.3201.2.2023

Numer ogłoszenia w Dz.U.U.E. 2023/S 025-068387

WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

=====

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185 ze zm.) (zwanej dalej Pzp) pn.:

**Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych
oraz odpadów wytwarzanych w oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim**

WYJAŚNIENIE NR 4
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wyjaśniam co następuje:

WYJAŚNIENIE NR 4

Pytanie nr 1

Jaka jest dzienna ilość wytwarzanego osadu?

Odpowiedź nr 1

Dzienna ilość wytwarzanego osadu oscyluje w przedziale 30-40 Mg.

Pytanie nr 2

Czy osad wytwarzany jest przez 7 dni w tygodniu? Czy Wykonawca jest zobowiązany do odbiorów w weekendy?

Odpowiedź nr 2

Osady ściekowe wytwarzane są przez 7 dni w tygodniu w trybie ciągłym. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru osadów ściekowych również w soboty oraz zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do gromadzenia osadów ściekowych w niedziele. Wykonawca może odstąpić od odbioru osadów ściekowych w soboty, pod warunkiem że zapewni odpowiednią ilość kontenerów do gromadzenia osadów w trybie ciągłym przez cały weekend.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający ma możliwość we własnym zakresie gromadzenia osadu na terenie oczyszczalni i w jakiej ilości, wówczas kiedy warunki pogodowe nie pozwalają na zagospodarowanie w procesie R10?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie ma możliwości gromadzenia osadu na terenie oczyszczalni we własnym zakresie.



97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Telefony

Centrala/Fax

Wydział Inwestycji

e mail: sekretariat@zgwk.pl, www.zgwk.pl

44 724 22 92

44 724 22 92 (wew. 124)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: www.zgwk.pl/rodo

Pytanie nr 4

Jeśli Wykonawca nie jest władającym powierzchnią gruntu, w myśl ustawy, jaką umowę pomiędzy Wykonawcą a Władającym dopuszcza Zamawiający w celu spełnienia wymogów przetargowych?

Odpowiedź nr 4

Warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, jest posiadanie przez Wykonawcę **ważniej decyzji na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i transportu odpadów** (z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, sklasyfikowanych zgodnie z Katalogiem odpadów pod kodem odpadu 19 08 05), a także innych stosownych decyzji, koniecznych do realizacji przedmiotu umowy oraz dokonanie **wpisu do Rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy o odpadach** (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699, 1250 ze zm.).

Dodatkowo przedmiot zamówienia powinien być realizowany przez Wykonawcę zgodnie z:

- a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699, 1250 ze zm.),
- b) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 257 ze zm.)

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i posiadanymi przez Wykonawcę decyzjami.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przystąpią do udziału w postępowaniu. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawcy w przygotowywaniu oferty zobowiązani są uwzględnić powyższe doprecyzowania.

/-/ Prezes Zarządu – Maria Chilińska

/-/ Zastępca Prezesa Zarządu – Paweł Rabczewski

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Paweł Rabczewski
mgr Paweł Rabczewski

PREZES ZARZĄDU

Maria Chilińska
mgr inż. Maria Chilińska