



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA POWIATOWA PSP W KOŃSKICH

PT.2370.2.4.2022

Końskie, dnia 5 września 2022 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich udziela odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na **budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich w formule „zaprojektuj i wybuduj”** (drugi przetarg) do SWZ, sprawa nr PT.2370.2.2022.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę koloru nawierzchni boiska z koloru RAL6017 na kolor RAL6011 lub RAL6021. Zaproponowany kolor jest bardziej stonowany przez co łatwiejszy w utrzymaniu czystości.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę koloru nawierzchni boiska z koloru RAL6017 na kolor RAL6011 lub RAL6021.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę koloru nawierzchni boiska z koloru RAL3022 na kolor RAL3016? Zaproponowany kolor jest bardziej stonowany przez co łatwiejszy w utrzymaniu czystości.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę koloru nawierzchni boiska z koloru RAL3022 na kolor RAL3016.

Pytanie 3. W związku z konieczną wycinką drzew będących w kolizji z założoną propozycją lokalizacji obiektów inwestycji po stronie Wykonawcy, czy Zamawiający będzie ponosił opłaty administracyjne związane z wycinką drzew? Wykonawca na tym etapie nie zna ilości i rodzajów drzew do wycinki.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający będzie ponosił opłaty administracyjne związane z wycinką drzew.

Pytanie 4. W warunkach PFU str. 9 pkt 2 Zamawiający wymaga przedstawienia danych do projektowania masztu uwzględniających jego wysokość na podstawie przeprowadzonych badań propagacji fal radiowych zapewniających wymaganą łączność radiową na terenie powiatu oraz


łączność z SK KW PSP w Kielcach, ul. Sandomierska 81. Czy Zamawiający dopuszcza ustalenie danych na podstawie symulacji komputerowej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza ustalenia danych dotyczących propagacji fal na podstawie samej symulacji komputerowej. Warunki określone w PFU str. 9 pkt 2 wskazują, że należy przeprowadzić odpowiednie badania.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pismo podlega publikacji na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Korńskich



ml. bryg. mgr inż. Ryszard Stańczak