

WYJAŚNIENIE NR 1 oraz ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Miejska Zgorzelec, informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „**Budowa oświetlenia wokół boiska treningowego na stadionie miejskim**”, w dniu 11 października br., zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ww. ustawy, przekazuje treść zapytania, zachowując jego oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniem oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 dokonuje zmiany treści SWZ:

Pytanie:

W nawiązaniu do postępowania na zadanie pn.: „Rozbudowa instalacji elektrycznych zewnętrznych w postaci oświetlenia wraz z liniami kablowymi na ulicy Maratońskiej i Stadionie Miejskim” zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości i podanie prawidłowych wartości w załączonej dokumentacji- przedmiar / dokumentacja projektowa.

W przedmiarze prac do wykonania występują błędy co do ilości materiału, rodzaju materiału, opisu pozycji w obmiarze, braku dodatkowych pozycji w obmiarze proszę o wyjaśnienie analogicznie etapów I, II, III, IV, tj.:

Etap I

- poz. 2 podany KNNR dot. demontażu słupów – jest demontaż opraw.
- poz. 3,4,5 – ilości montowanych słupów i wysięgników nie odpowiadają ilości montowanych opraw, tj. poz. 3+4=17 szt. opraw, poz. 5 – montaż 15szt opraw. W przedmiarze brakuje typu słupów planowanych przy inwestycji, np. z fundamentami czy wkopywane bezpośrednio w grunt.
- poz. 17 – proszę o określenie rodzaju kostki do rozbiórki- brukowa czy betonowa ?
- poz. 22- wycena materiału nowy czy z odzysku?
- poz. 23- brak robocizny w pozycji.
- poz. 24- ujęto opłatę za zajęcie pasa- brak pozycji dot. opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu.
- poz. 25 – brak zgodności opisu pozycji KNR ze stanem faktycznym- jest przycinanie drzew, podany KNR mówi o ścinaniu drzew.

- poz. 28- proszę o weryfikację ilości odcinków do badania- podany jest 1 odcinek- którego odcinka dot. ta pozycja.?
- poz. 29,30,31 – proszę o weryfikację ilości pomiarów do wykonania- brak pozycji mówiących o następnym pomiarach
- poz. 32 – proszę o weryfikację ilości prób samoczynnego wyłączenia zasilania do wykonania.

Etap II

- poz. 33, 34- brak ujęcia wysięgników w pozycjach.
- poz. 52-58 – analogicznie do pozycji z etapu I (poz. 25-31)

Etap III

- poz. 61 – brak montażu wysięgników.
- poz. 74 – brak robocizny w pozycji.
- poz. 80-85 – analogicznie do pozycji z etapu I (poz. 25-31)

Etap IV

- poz. 88, 89, 90, 91 – brak informacji na temat słupów jakie mają być zastosowane (wkopywane czy na fundamencie)
- brak pozycji mówiące o montażu wysięgników.
- poz. 107-112 – analogicznie do pozycji z etapu I (poz. 25-31)

Ponadto po przeanalizowaniu przedmiaru robót i dokumentacji załączonej do postępowania stwierdzono wiele nieścisłości co do ilości kabli, kopania rowów pod kable i zasypywania rowów oraz ilości słupów.

Przedmiar

Etap I słupy 13szt, kabel YAKY 4x35 mm² – 202m

Etap II maszty 6szt, kabel YAKY 4x25mm²- 540m

Etap III słupy 19szy, kabel YAKY 4x35 mm²– 606m

Etap IV słupy 12szt, kable YAKY 4x16mm²- 378m, kabel YAKY 4x25mm²- 222m

Łącznie słupy + maszty -50szt, kable 1948m

Rura ϕ 75- 1954 m

Dokumentacja projektowa inwestycji

Suma słupów / masztów w opisie wynosi 36szt

Suma kabli z opisu wynosi 826m

Rura ϕ 75- 750m

Proszę o przeanalizowanie załączonej dokumentacji i podanie prawidłowych ilości materiału jak również uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pytania w zakresie etapu I, III oraz IV nie dotyczą opisu przedmiotu zamówienia, objętego niniejszym postępowaniem.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiarze robót w pozycji nr 33-34 nie występują wysięgniki z uwagi na fakt, że oprawy naświetlaczy

montowane będą na belkach mocowanych na wierzchołku słupów oświetleniowych – co wynika z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozdział IV ust. 2 SWZ.

Pozycja nr 52 przedmiaru robót dot. odtworzenia nawierzchni trawiastych, natomiast pozycje nr 53-58 stanowią obmiar do wykonania badań i pomiarów.

Załączony przedmiar robót jest dokumentem wyłącznie pogładowym, natomiast Wykonawca winien dokonać wyceny robót (obliczenia ceny oferty) na podstawie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6 do SWZ), przy uwzględnieniu zakresu robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia, wynikającego z Rozdziału IV ust. 2 SWZ.

Mając na uwadze, iż niniejsze wyjaśnienia mają istotny wpływ dla sporządzenia oferty, Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert. Z tego względu zmianie ulegają n/w zapisy SWZ:

- 1) Zapis Rozdziału XVII ust. 1 SWZ (Termin związania ofertą), otrzymuje następujące brzmienie:
Wykonawca, zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp, będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 16.11.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
- 2) Zapis Rozdziału XVIII ust. 1 (Termin oraz sposób składania ofert), otrzymuje następujące brzmienie:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie tj. **do dnia 18.10.2023 r. do godziny 10:00**, za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/> pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec>
- 3) Zapis Rozdziału XIX ust. 1 (Otwarcie ofert), otrzymuje następujące brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 18.10.2023 r. o godz. 10:05**, z zastrzeżeniem ust. 2-3 niniejszego Rozdziału.

Pozostała treść SWZ i jej załączniki pozostają bez zmian.

Z up. Burmistrza Miasta
Edyta Kałuża
(Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych)