


Schemat detekcji gazu



Uwagi:

- 1. Maksymalna długość przewodu YDY 2x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 - 22 m.
- 2. Maksymalna długość przewodu YDY 4x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 - 44 m (z dodatkową puszką Pz2).
- 3. Średnica zaworu MAG-3: DN40,
- 4. Maksymalna ilość detektorów gazu DEX/F- 2szt.

Pracownia Projektowa ZDZISŁAW ŻURECKI 37-464 Stalowa Wola, ul. Poziomkowa 14				
Nazwa i adres obiektu: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WW. BUDYNKU, BUDOWA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ CIEPŁOWNICZEJ na działce nr ewid. 1/5 w Stalowej Woli		Branża: SANITARNA	Skala: BS	
Inwestor: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 05-220 Zielonka		Nazwa rysunku: Schemat detekcji gazu		
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis	Stadium:
Projektant	mgr inż. Zdzisław ŻURECKI	PDK/0005/ POOS/07		P.T.
Sprawdzający	mgr inż. Grażyna STYPA	PDK/0001/ POOS/08		Nr rys.: 13
Asystent projektanta	mgr inż. Joanna TARKA	---		Data: 06.2023r.
Asystent projektanta	mgr inż. Klaudia WIANECKA	---		
Asystent projektanta	mgr inż. Tomasz SIEMIONEK			