

PRI.272.9.2022

**ZARZĄD POWIATU  
PODDEBICKIEGO**  
ul. Łęczycka 16  
99-200 Poddebice  
tel. 6787800, 6782805, fax 6782701

**Do wykonawców**

Poddebice, dnia 27.05.2022 r.

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pn. „Remont ciągów powiatowych: Nr 3710E, 3746E, 3732E, 3706E, 3717E”*

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 3 i art. 271 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ oraz przekazuje treść zapytań z dnia 27.05.2022 r. wraz odpowiedziami

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 27.05.2022 r.**

#### **Pytanie nr 4**

SST D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. podaje wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych na warstwę ścieralną dla wszystkich kategorii ruchu. Opisy Techniczne dla wszystkich części przedmiotowego zadania podają kategorię ruchu KR 2 a jednocześnie w p. 4.3 podobnie jak w Przedmiarach Robót podane jest wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 3. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować: AC 11 S 50/70 KR 1-2 czy AC 11 S 50/70 KR 3-4.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający informuje, że na warstwę ścieralną należy zastosować mieszankę mineralno – asfaltową AC 11 S 50/70 KR 3-4.

#### **Pytanie nr 5**

SST D-05.03.26g Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą podaje wymagania dla geokompozytu natomiast poszczególne Przedmiary Robót oraz Opisy Techniczne nie uwzględniają takiej warstwy. Prosimy o określenie czy w przypadku poszczególnych części przedmiotowego zadania należy zastosować geokompozyt.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający informuje, że do połączenia nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą nie wymaga użycia geokompozytu.

#### **Pytanie nr 6**

SST D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym w p. 2.2.4 podaje zastosowanie kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷25 mm. Kruszywo takie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami i niedostępne w sprzedaży. Dodatkowo poszczególne Przedmiary Robót podają formowanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Prosimy o potwierdzenie że w przypadku poboczy na poszczególne części przedmiotowego zadania należy zastosować mieszankę KŁSM 0/31,5 mm

#### **Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający potwierdza, że na poboczach należy zastosować mieszankę KŁSM 0/31,5 mm.

### ZMIANA TREŚCI SWZ

#### **W rozdziale XVII Termin związania ofertą w pkt 1:**

**jest:**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **02.07.2022** r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**powinno być:**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **07.07.2022** r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **W rozdziale XVIII Miejsce i termin składania ofert w pkt 1:**

**jest:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na **platformazakupowa.pl** pod adresem: [www.platformazakupowa.pl/pn/poddebicki](http://www.platformazakupowa.pl/pn/poddebicki) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **03.06.2022** r. do godziny **08:15**

**powinno być:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na **platformazakupowa.pl** pod adresem: [www.platformazakupowa.pl/pn/poddebicki](http://www.platformazakupowa.pl/pn/poddebicki) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **08.06.2022** r. do godziny **08:15**.

#### **VI. W rozdziale XIX Otwarcie ofert w pkt 1**

**jest:**

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **03.04.2022** r. **godz. 08:20**.

**powinno być:**

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **08.06.2022** r. **godz. 08:20**.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

#### **Uzasadnienie wprowadzenia zmian**

Zmiana treści SWZ jest konieczna w celu sprawnego i poprawnego przebiegu postępowania.

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

Na podstawie art. 271 ust 1 i 2 zamawiający zmienia treść ogłoszenia, zamieszczając w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

### ZMIANY W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU

#### **W sekcji VIII – Procedura**

##### **w pkt 8.1) Termin składania ofert**

**jest:** 2022-06-03 08:15

**powinno być:** 2022-06-08 08:15

##### **w pkt 8.3) Termin otwarcia ofert:**

**jest:** 2022-06-03 08:20

**powinno być:** 2022-06-08 08:20

#### **Przedłuża się termin składania ofert na dzień 08.06.2022 r. godz. 8.20**

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia **w załączeniu**

**WICESTAROSTA CZŁONEK ZARZĄDU**

**Piotr Majer**

**Zdzisław Cyganiak**

*Gołoboko wójcik*