



Przymuszewo, dnia 19.04.2023

Zn.spr.:SA.270.8.2023

Dotyczy: < Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej dla siedziby Nadleśnictwa Przymuszewo >

W odpowiedzi na zapytania dostawcy z dnia 18.04.2023:

1. „W związku z brakiem opisu lokalizacji paneli, proszę o wskazanie na mapie sugerowaną lokalizację paneli fotowoltaicznych, sugerowaną trasę przewodu zasilającego oraz położenia rozdzielni elektrycznej”

Nadleśnictwo Przymuszewo odpowiada:

Nadleśnictwo Przymuszewo wskazało w specyfikacji lokalizację inwestycji z dokładnością do działki ewidencyjnej. Dokładana lokalizacja paneli oraz planowanej rozdzielni elektrycznej zostanie uzgodniona z wykonawcą na etapie projektowania. W załączniku do niniejszej odpowiedzi nadleśnictwo załącza mapę z przewidywanym obszarem inwestycji, sugerowaną lokalizacją instalacji oraz przybliżoną lokalizacją kabla zasilającego oczyszczalnię. Nadleśnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji instalacji w obrębie działki ewid. 3014/8. Powyższa zmiana nie będzie znacząco wpływać na długość przyłączy.

2. „Jaki przekrój posiada kabel zasilający oczyszczalnię i z jakiego materiału jest on wykonany”

Nadleśnictwo Przymuszewo odpowiada:

Według dostępnych Nadleśnictwu danych, przewód zasilający oczyszczalnię charakteryzuje się następującymi parametrami: 4x35mm² – aluminium.

Z poważaniem
Artur Kowalski
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi: Michał Ratajczak tel.: 52 554 19 19 wewn. 35, kom. 668 030 417 e-mail: michal.ratajczak@torun.lasy.gov.pl

