



Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom
tel. (32) 39 67 100; dyspozytor 994
e-mail: bpk@bpk.pl
www.bpk.pl



Bytom, dnia 19.04.2024 r.

Dotyczy postępowania pn.: Przebudowa studni zakupowej wraz z budową sieci wodociągowej w rejonie ul. Szyby Rycerskie w Bytomiu - nr postępowania 6/2024.

W odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawcy, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na podstawie pkt. 12.5 specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) udziela stosownych wyjaśnień:

Pytanie 1

W dokumentacji projektowej wskazano przekroczenie jezdni ul. Szyby Rycerskie metodą przewiertu. Dokumentacja oraz materiały od Tauron (wydane w 2022 r.) wskazują, że w środku jezdni znajduje się czynny przewód sN - w kolizji do projektowanego wodociągu PE fi225 mm. Trasowanie kabla nie daje 100% pewności i nie jest na tyle dokładne, by Wykonawca mógł bezpiecznie przystąpić do wykonania przewiertu.

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie przekroczenia jezdni wykopem w uzgodnieniu z Zarządcą i Gwarantem? Czy może Zamawiający dysponuje wiedzą, że kabel został przełożony przy realizacji inwestycji drogowej?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na przekroczenie jezdni wykopem otwartym.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek zawiadomić zainteresowane instytucje i właścicieli uzbrojenia, które znajduje się w obrębie prowadzonych robót o terminie ich rozpoczęcia i roboty prowadzić pod ich nadzorem.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wykonanie przekroczenia pod jezdnią ul. Szyby Rycerskie przewiertem HDD rurą PE SDR17 fi355 z zastosowaniem manszet i płóz?

Odpowiedź 2

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Czy Zamawiający może wskazać konkretniejsze rozwiązania materiałowe dla armatury w komorze zakupowej? Prosimy przede wszystkim o uszczegółowienie dla zasuw, reduktora ciśnienia, zaworu zwrotnego, filtra siatkowego. Prosimy o podanie typów, które pozwolą zidentyfikować rodzaje armatury i jej rzetelną wycenę.

Odpowiedź 3

W wycenie należy uwzględnić zapisy odnośnie jakości materiałów znajdujące się w:

1. Wytycznych do projektowania i wykonawstwa na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłączach oraz obiektach i urządzeniach technicznych, obowiązujące w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. – załącznik nr 9 do SWZ.
2. SWZ – punkt 3.2

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PROKURENT

Marcin Musiał

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Stajnoch

