



UWAGA:  
Proj. rynny, maszt RTV oraz metalowe  
kominki należy połączyć z instalacją  
odgromową.

Legenda:

- uziom Fe/Zn 30x4
- z złącze kontrolne mocowane w skrzynce w ociepleniu
- zaciski uniwersalne
- o połączenia spawane z uziomem
- rury ochronne HDP 50
- ↗ iglice kominowe

zwody poziome mocować na uchwytach dachowych  
przystosowanych do montowania na podłożu papowym

uziom prowadzić w odległości 1.0 do 1.5 m od fundamentu budynku  
w zależności od przeszkód terenowych..  
przy wejściach do klatki schodowej budynku, uziom układać  
w rurze HDP 50 grubościennej na długości po 1.0 m.  
od krawędzi klatki schodowej

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ I RTV ŻWIIRKI I WIGURY

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "MIASTOPROJEKT - DELTA" 45-355 Opole ul. 1 Maja 30, a			
obiekt:	WIEŁORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY		
inwestor:	GMINA MIKOŁÓW - MIKOŁÓW UL RYNEK 16		
temat:	PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		
adres:	MIKOŁÓW UL ŻWIIRKI I WIGURY 31 C.D.		
projektant:	Inż. Andrzej Werhun	podpis:	
upr. nr 168/76/Op			
branża:	skala:	data:	nr rys.
elektryczna	1:100	11.2019	E-04