



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

Kąty Wrocławskie 2020-05-22

ZGK/DKŚ/2572 /2020

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

dotyczy: Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich
Znak sprawy: ZGK/DW-PN/05/2020
Nr Id postępowania: 344399

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 3

Pytanie 1.

W nawiązaniu do zadania jak powyżej, prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza w arkuszu Ia poz. 168 i 169 zastosowanie zaworu jak niżej:

Zawór odpowietrzająco-napowietrzający PN16 do kanalizacji:

- 1. Korpus wykonany ze wzmocnionego poliamidu*
- 2. Pływak wykonany ze spienionego polipropylenu*
- 3. Przyłącze kołnierzone*
- 4. Uszczelnienie z gumy NBR*
- 5. Nakrętka ramienia pływaka i podkładka – stal kwasoodporna 1.4408*
- 6. Zawór kulowy – stal kwasoodporna 1.4408*

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza zaworu o specyfikacji jak wyżej. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ korpus zaworu winien być wykonany ze stali kwasoodpornej gat. min. 1.4301 lub z materiału PE-HD 100, pływak – z materiału PE-HD 100 lub z poliwęglanu. Dopuszcza się wykonanie pływaka z polietylenu.

Odpowiedź na pytanie jest wiążące i stanowi integralną część SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marek Buczak

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/transakcja/344399>
- 2) ZGK, a/a.