SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ DN1200

PRZEKRÓJ A–A



WIDOK Z GÓRY



RODZAJE KINET skala 1:50

KINETA 1

KINETA 2



KINETA 3



KINETA 4



KINETA 5



KINETA 6



OZNACZENIA:

Lp.	NAZWA
1	2
1	Krąg z dnem–monolityczny z betonu klasy C35/45 wodoszczelność W–8, nasiąkliwość <4%, Dw=1200mm
2	Kineta studni wylewana z betonu wodoszczelnego, wyprofilowana ze spadkiem spocznika i=5%, wyłożona wkładką PVC
3	Kręgi betowe z betonu C35/45, Dw=1200mm, wysokość 0,25m, 0,50, 1,00m, wg. PN–EN 1917:2004
4	Płyta pokrywowa z betonu klasy C35/45, Dz=1440mm, h=0,15m
5	Właz kanałowy wg PN–EN 124:2000, klasy D400
6	Kanał sanitarny PVC DN/OD 200/5,9mm lub PE225/13,4mm
7	Stopnie złazowe wg PN–EN 13101, ze stali powlekanej
8	Obrukowanie włazu kostką betonową, gr. 8cm (w terenach nieutwardzonych)
9	Przejście szczelne dla kanałów PVC DN/OD 200mm
10	Izolacja pozioma i pionowa Abizolem R+P
11	Uszczelka gumowa pomiedzy kręgami betonowymi
12	Podsypka cementowo–piaskowa pod studnię, dla studni posadowionych w gruntach nawodnionych wylewka betonowa C8/10, h=0,20m

EKO - SYSTEM

STUDIO PROJEKTOWE EKO–SYSTEM RADOSŁAW RYL
ul. Świecka 21, 89–500 Tuchola NIP 561–126–95–38
e–mail: radek.tuchola@gmail.com; tel. 607205099

INWESTOR	GMINA TUCHOLA pl. Zamkowy 1, 89–500 Tuchola
TYTUŁ PROJEKTU	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BUDOWĄ TŁOCZNI ŚCIEKÓW ORAZ JEJ ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM NA TERENIE DZIAŁEK POŁOŻONYCH PRZY UL. KASZTANOWEJ i NA GÓRCE W MIEJSCOWOŚCI TUCHOLA, GM. TUCHOLA
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ DN1200 — Rys. nr 7

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	SKALA	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. Zbigniew Łojewski	POM/0045/PWOS/12	INSTALACYJNA		1:25	08.2018
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mariusz Starczewski	POM/0053/PWOS/10	INSTALACYJNA			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Radosław Ryl	KUP/0141/OWOS/08	INSTALACYJNA			