


Obliczenie powierzchni zajętego gruntu pod wodami:
Obliczenie rzutu poziomego projektowanego urządzenia w pasie cieklu wodnego ze skarpami przedstawia się następująco:
0,20m x 7,80m = 1,56m²
Wprowadza się strefę ochronną 0,50m po zewnętrznych skrajnych stronach rury osłonowej.
Powierzchnia po zwiększeniu o strefę ochronną wyniesie:
(0,50m + 0,20m + 0,50m) x 7,80m = 9,36m²
Głębokość przejścia pod dnem dla rurociągu tłoczego w rurze osłonowej - 1,50m

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



- OBJAŚNIENIA:
- proj. kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC Ø200/5,9mm SN8kN/m²
 - proj. kolektor tłoczny z rur PN10 PE100RC SDR17 Ø110/6,6mm
 - T —proj. tłocznia ścieków DN2000, Qp=22m³/h, P=2x1,5kW, Hp=4,83mSW
 - S... —proj. studnia rewizyjna DN1200 z kręgów betonowych
 - proj. utwardzenie terenu tłoczni ścieków kostką betonową szarą, gr. 8cm
 - proj. sieć wodociągowa z rur PN10 PE100 SDR17 Ø160/9,5 i Ø110/6,6mm
 - proj. odejście zasilające proj. hydrant z rur PN10 PE100 SDR17 Ø90/5,4mm
 - HP80 —proj. hydrant nadziemny DN80 z zaworem antyskażeniowym
 - W... —proj. węzeł wodociągowy
 - Pz... —proj. punkt załamania sieci wodociągowej
 - istn. przyłącze wodociągowe z rur PE40 do uniecznienienia
 - ① —proj. szafa sterownicza tłoczni ścieków
 - ② —proj. wew. linia ośw. terenu tłoczni
 - ③ —proj. oprawa oświetleniowa LED
 - ④ —proj. kabel sterowniczy do tłoczni ścieków
 - Nr dz. —działki objęte opracowaniem

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Jednostka ewidencyjna:
Tuchola Miasto [041606_4]
Obręb ewidencyjny:
MIASTO TUCHOLA [Nr 0001]

Układ wsp. płaskich 2000/6, wysokości Kronsztadt 86
Obciążenia gruntu nie badano.
Granice naniesiono na podstawie danych z EGIB
Ark. mapy 6.203.19.05.3.3
Data opracowania mapy: 05.04.2018r., ks.rob. 103/2018, Id GK.II.6642.380.2018

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Wykonawca:
GEO-MAP
Biuro Usług Geodezyjnych
Piotr Myska
tel/fax 52 334 89 01
geomap@tuchola.pl
Marek Olt
Uprawnienia nr 15913 zaśw. GKG

		STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL			
		ul. Świecka 21, 89-500 Tuchola NIP 561-126-95-38 e-mail: radek.tuchola@gmail.com; tel. 607205099			
INWESTOR	GMINA TUCHOLA pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola				
TYTUŁ PROJEKTU	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, ROZDZIELCZEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BUDOWĄ TŁOCZNI ŚCIEKÓW ORAZ JEJ ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM NA TERENIE DZIAŁEK POŁOŻONYCH PRZY UL. KASZANOWEJ I NA GÓRCZE W MIEJSCOWOŚCI TUCHOLA, GM. TUCHOLA				
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z OBSZAREM ODDZIAŁYWANIA				Rys. nr 2
	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWN.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	SKALA
OPRACOWAŁ	mgr inż. Radosław Ryl	KUP/0141/OWOS/08	INSTALACYJNA		1:500
					06.2018