

Nr sprawy: ZP.042.12.2023.SZ

## WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1720 z póź. zm.), zawiadamia się, że w dniu **20.12.2023 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia na postępowanie pn. „*Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach*”, w poniższym zakresie:

1. „...*Prosimy o podanie wymagań odnośnie wzorów, parametrów i wymiarów płytek podłogowych spełniających oczekiwania Zamawiającego....*”

### na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wymaga użycia materiałów do użytku w obiektach użyteczności publicznej. Płytki podłogowe w gatunku I o wymiarach np. 60x60 cm lub 40x100 cm lub 40x120 cm. Klasa antypoślizgowa min. R9. Kolor odcienie szarości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w zakresie koloru i wymiarów płytek na etapie realizacji zadania.

2. „...*W Projekcie architektonicznym jest zapis: na temat wykończenia ścian: - gładź szpachlowa (w pomieszczeniach WC i aneks kuch. fartuch z płytek ceramicznych na kleju" natomiast w przedmiarze robót pozycja okładzin ściennych z płytek liczona jest również w pomieszczeniach magazynowych. medyków, holu, umywalni. Prosimy o jednoznaczne wskazanie w jakich pomieszczeniach, na których ścianach i na jaką wysokość ma zostać wykonana okładzina z płytek oraz wskazanie kolorystyki, wzorów, rozmiarów i innych wymagań dotyczących płytek ściennych w tych pomieszczeniach spełniających oczekiwania Zamawiającego....*”

### na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiającej podkreśla, iż przedmiar jest jedynie elementem pomocniczym do wyceny, a nie jej podstawą.

Płytki ścienne:

- na wszystkich ścianach na całej powierzchni (od podłogi do sufitu) w pomieszczeniach oznaczonych w SWZ w Rozdziale D jako: 0.7; 0.8; 0.14; 0.15; 0.18; 1.3; 1.4; 1.7; 1.8; 1.10; 1.11; 2.4.

-wykonać jedynie zabezpieczenie ściany nad zlewem / umywalką od podłogi do wysokości ok. 1.6 na szerokości większej od zlewu/ umywalki o ok. 40 cm w pomieszczeniach oznaczonych w SWZ w Rozdziale D jako 0.3 i 0.5.

Płytki muszą być z gatunku I. Wymiary 30x120cm lub 30x100cm lub 40x40 cm.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w zakresie koloru i wymiarów płytek na etapie realizacji zadania.

3. „...*W pliku "Dokumentacja Projektowa":*  
- folder "Konstrukcja wersja nieedytowalna" - brak opisu technicznego projektu  
-folder "Architektura wer nieedytowalna" - brak rysunku A-3  
-folder "Architektura techniczny wers nieedytowalna": opis techniczny odnosi się do projektu technicznego konstrukcji, a rysunki (od rysunku A4- brak rysunków A1-A3) zgodnie z tabelą opisową są do części projektu technicznego architektury.  
*Prosimy o uporządkowanie dokumentacji projektowej...*”

### na które udziela się następującej odpowiedzi:

Opis techniczny znajduje się w folderze: PROJEKT ARCHITEKTONICZO KONSTRUKCYJNY/ Architektura techniczny wers nieedytowalna/ Projekt techniczny Centrum Sportowe.pdf

Projektant zrezygnował z rysunku A-3 na etapie tworzenia dokumentacji. Kompletna dokumentacja nie zawiera rysunku A-3.

W folderze architektura umieszczono opis techniczny konstrukcyjny ponieważ jest on niezbędny do wykonania prac żelbetowych i murarskich.

Nie ma potrzeby modyfikacji załączników w postępowaniu.

Zamawiający zawiadamia, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią SWZ. Pozostałe zapisy zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia i Załącznikach nie ulegają zmianie.

up. BURMISTRZA

mgr Krzysztof Dziadul  
Sekretarz Gminy

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)

Sprawę prowadzi:

Sylwia Zadubiec

Podinspektor ds. zamówień publicznych

tel. (094) 345 84 19

e-mail: zamowieniapubliczne@bobolice.pl