



**URZĄD MIASTA I GMINY
JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
tel. (0-62) 747 41 02; (0-62) 740 80 02
tel./fax (0-62) 747 31 02

www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

Jaraczewo, 29 grudnia 2022 r.

P-zp.271.01.23.2022

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 2 (trybie podstawowym z możliwością negocjacji) na wykonanie zadania pn: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710), uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski/pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 1.

Z uwagi na wyniki badań wody surowej studni i wskazanie w niej podwyższonych wartości jonów powodujących korozyjność stali nierdzewnych, a w szczególności stali AISI 304 (1.4301), zwracamy się z prośbą o zmianę materiałów do wykonania rurociągów technologicznych ze stali AISI 304 (1.4301) na rurociągi wykonane z PVC-U (klejone). Zmiana materiału wyeliminuje całkowicie możliwość wystąpienia korozji rurociągów.

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiałów do wykonania rurociągów technologicznych ze stali AISI 304 (1.4301) na rurociągi wykonane z PVC-U (klejone).