



**PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W NOWYM TOMYŚLU  
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8,  
64-300 NOWY TOMYŚL**  
TEL. 614422091, 614422080  
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl  
NIP: 788-00-07-818  
VAT-UE: PL 788 00 07 818  
REGON: 631066938  
nr. rejestrowy BDO-000036386

---

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425  
BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

---

Nowy Tomyśl 08 grudnia 2022r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. udziela odpowiedzi na pytania zadane do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w Kozich Laskach o mocy 25,92 kWp, stacji uzdatniania wody w Sątopach o mocy 16,2 kWp, oczyszczalni ścieków w Bukowcu o mocy 12,96 kWp”:

Pytanie 4:

Czy przy dwóch instalacjach gdzie w projekcie podany jest falownik 12,5 kW ,można zastosować falownik 12 kW lub 15 kW? Czy każda z 3 instalacji musi być zrobiona na falownikach tego samego producenta? Czy jest możliwość zastosowania falowników różnych producentów?

Odpowiedź:

Zamawiającym nie dopuszcza zmiany mocy falowników oraz wymaga jednolitych urządzeń na wszystkich trzech instalacjach.

**UWAGA**

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 12 grudnia 2022 r. godzina 10:00

Prezes Zarządu  
  
mgr inż. Marek Wichtowski