



Dywity, dn. 21.06.2024 r.

Urząd Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
tel.: +48 (89) 524 76 40
fax +48 (89) 512 01 24
www.gminadywity.pl

Do uczestników postępowania

Nasz znak: ZP.271.13.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Rozbudowa garażu przy OSP Brąswald**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.1605), przekazuje wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie zakresu i ilości poszczególnych prac związanych z zagospodarowaniem terenu. Projekt nie zawiera zwymiarowanych rysunków w związku z czym nie jesteśmy w stanie określić ilości np. ułożenia kostki (jaki rodzaj), krawężników itd.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, iż projektowana powierzchnia terenu utwardzonego została określona w dokumentacji projektowej na zestawieniu w opisie technicznym na projekcie zagospodarowania działki (rysunek A0). Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że należy ująć krawężniki 30x100 cm, w przypadku wjazdu, kostka 8 cm behaton. W załączeniu Zamawiający przekazuje rysunek D-2, tj. przekrój konstrukcyjny podjazdu.

Pytanie nr 2

Prosimy o udzielenie informacji czy opaska wokół budynku wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania opaski wokół budynku.

Pytanie nr 3

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, iż drzewa znajdujące się na terenie planowanego garażu oraz podjazdu zostały usunięte natomiast na pozostałe dwa drzewa, Gmina Dywity wystąpiła o wydanie zezwolenia na wycinkę do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

Pytanie nr 4

Prosimy o udzielenie informacji z jakiego materiału mają być wykonane rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, iż orynowanie i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze stalowym należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część dokumentów zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Załącznik do odpowiedzi:

1.Przekrój konstrukcyjny podjazdu - Rysunek D-2

WÓJT
(-) DANIEL ZADWORNY