

ZP.271.19.2021

Zamawiający:
Gmina Słupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Słupsk

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Budowa sieci elektroenergetycznej na terenie Gminy Słupsk w m. Jezierzycy, Krępa Słupska i Włynkowo.**

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), odpowiada na pytanie zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów stylowych aluminiowych w części nr 1 zamówienia ?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający w części nr 1: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla oświetlenia drogowego na dz. nr 58/1, 57/1, 101/19, 101/22, 101/5, 101/6, 101/6 w m. Jezierzycy, obr. Jezierzycy, gm. Słupsk dopuszcza zamontowanie aluminiowych słupów parkowych pod warunkiem, że ich kształt oraz kształt oprawy będzie równoważny z przykładową preferowaną latarnią i zatwierdzoną latarnią przez konserwatora zabytków. Przykładowa preferowana latarnia znajduje się w dokumentacji i w samym projekcie (strona nr 49 i 55).

*Wójt Gminy Słupsk
Barbara Dykier*