

Przemyśl, 20.03.2023 r.

ZP.271.4.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy postępowania **ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W PRZEMYSŁU WRAZ Z ZASTOSOWANIEM OZE.**

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach.

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie zakresów mocy instalacji fotowoltaicznych dla wszystkich lokalizacji instalacji fotowoltaicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakresy mocy instalacji fotowoltaicznych dla wszystkich lokalizacji instalacji fotowoltaicznych został podany w programach funkcjonalno – użytkowych:

- na stronie tytułowej w nazwie zamówienia,
- w części I Opisowej w punkcie 1 (Ogólny opis przedmiotu) i 4.2.1 (Wymagany zakres rzeczowy),
- w części II – Ogólna koncepcja systemu OZE,
- na rysunkach rzut połąci dachowych.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie mocy przyłączeniowych dla wszystkich obiektów, na których zlokalizowane będą instalacje fotowoltaiczne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podane w PFU moce instalacji fotowoltaicznych są w każdym przypadku niższe od mocy przyłączeniowych obiektów.

Projektant przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej zobowiązany jest do sprawdzenia aktualnych mocy przyłączeniowych poszczególnych obiektów.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie treści SWZ oraz PFU dotyczące lokalizacji „Pływania – ul. 22-go Stycznia 8 w Przemyślu. Zamawiający w treści SWZ określił zakres części zamówienie na zaprojektowanie i budowę samej instalacji fotowoltaicznej. Natomiast w treści PFU dodatkowo do wykonania jest remont stropodachu pływalni. Prosimy o doprecyzowanie, jakie prace mają być wykonane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie remontu stropodachów na budynku pływalni.

Pytanie nr 4

Zadanie częściowe nr 1 – Szkoła Podstawowa nr 14 – ul. Borelowskiego 12 w Przemyślu.

Według programu funkcjonalno – użytkowego należy dokończyć przebudowę instalacji elektrycznej zgodnie z posiadanym przez Inwestora projektem wykonawczym i przedmiarem robót. W związku z tym prosimy o udostępnienie przedmiarów dla powyższego zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Załącza się przedmiar robót dokończenia przebudowy instalacji elektrycznej (załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SWZ) w zakresie:

- 1) Piwnice – wszystkie pomieszczenia;
- 2) Parter – wg załącznika graficznego;
- 3) 1 Piętro – wszystkie pomieszczenia.

Pytanie nr 5

Zadanie częściowe nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 5 - ul. Konarskiego 7 w Przemyślu.

Według programu funkcjonalno – użytkowego należy dokonać przebudowy instalacji elektrycznej (etap III oraz etap IV) zgodnie z posiadanym przez Inwestora projektem wykonawczym i przedmiarem robót. W związku z tym prosimy o udostępnienie przedmiarów dla powyższego zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Załącza się przedmiar robót w zakresie dokończenia przebudowy instalacji elektrycznej i robót remontowo – budowlanych etap III i IV (załącznik nr 2 do wyjaśnień treści SWZ).

Pytanie nr 6

Zadanie częściowe nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 5 - ul. Konarskiego 7 w Przemysłu.

Ponadto prosimy o określenie czy etap III oraz IV dotyczy przebudowy całej instalacji elektrycznej odpowiednio poziomu parteru oraz poziomu piwnicy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Etap III i IV dotyczy całej instalacji elektrycznej odpowiednio wszystkich pomieszczeń poziomu piwnic i parteru.

Pytanie nr 7

Zadanie częściowe nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 5 - ul. Konarskiego 7 w Przemysłu.

Czy przebudowa instalacji elektrycznej na poziomie 2 piętra oraz poddasza również wchodzi w skład zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej na poziomie 2 piętra oraz poddasza.

Pytanie nr 8

W punkcie 4.2.2 a) profilu funkcjonalno – użytkowego widnieje zapis: Na podstawie wymaganego zakresu prac (pkt. 2 opracowania) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty przetargowej opis proponowanej technologii wraz ze szczegółowym opisem zastosowanych urządzeń.

Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą kart katalogowych proponowanych urządzeń instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający omyłkowo w programie funkcjonalno – użytkowym zawarł zapis „Na podstawie wymaganego zakresu prac (pkt 2 opracowania) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty przetargowej opis proponowanej technologii wraz ze szczegółowym opisem zastosowanych urządzeń”, a tym samym Wykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania jakichkolwiek opisów czy kart katalogowych.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym postępowaniu stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – przedmiary robót Szkoła Podstawowa nr 14
- 2) Załącznik nr 2 – przedmiary robót Szkoła Podstawowa nr 5

Na podstawie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp treść zapytań oraz wyjaśnienia udostępniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl