

Borzechów, dnia 19 stycznia 2024 r.

Znak sprawy: **INFR.721.1.2024**

Opublikowano na platformie zakupowej (strona internetowa prowadzonego postępowania) jako komunikator publiczny

Dotyczy zamówienia publicznego **w trybie podstawowym** bez negocjacji: „**Przebudowa zdegradowanego budynku komunalnego w Borzechowie z przeznaczeniem na cele społeczne**”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Przedmiotowe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający: Gmina Borzechów, Borzechów 1, 24-224 Borzechów, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp, przedstawia poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Czy Zamawiający dopuszcza udźwig 400 kg ?
2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kabiny z narożnikami z naturalnie anodowanego aluminium?
3. Czy Zamawiający dopuszcza wentylację grawitacyjną platformy / szybu ?
4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dachu konstrukcyjnego szybu platformy z blachy malowanej na kolor tak jak konstrukcja szybu (RAL 7040) ?
5. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie panelu dyspozycji ze stali plastyfikowanej, tak jak ściany kabiny ? Producent nie miesza wykonania kabiny z blachy plastyfikowanej + ze stali nierdzewnej. Albo całość z blachy plastyfikowanej, albo całość ze stali nierdzewnej.
6. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi przystankowych panoramicznych ze stali (nie aluminium) ?
7. Czy drzwi kabinowe mają być panoramiczne ? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuszcza udźwig 300 kg ? jest to podyktowane zastosowaniem drzwi kabinowych panoramicznych.

Odpowiedź na ww. pytania:

Z wiedzy zamawiającego wynika, iż na rynku jest dostępna platforma dla osób niepełnosprawnych wraz z zabudową o danych parametrach. Niemniej jednak dopuszcza rozwiązania inne równoważne. Platforma ma być przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Udźwig dostosowany do parametrów danego producenta i dopuszcza się jego zmniejszenie względem zapisów w projekcie. Platforma i jej zabudowa musi spełniać Normy oraz być dopuszczona do stosowania w budownictwie.

Zamawiający podtrzymuje, iż drzwi kabinowe mają być panoramiczne. Dopuszcza też materiał ich wykonania jako stalowe lub aluminiowe oraz wykonanie kabiny z narożnikami z naturalnie anodowanego aluminium. Zamawiający dopuszcza wykonanie panelu dyspozycji ze stali plastyfikowanej oraz wykonanie dachu konstrukcyjnego szybu platformy z blachy malowanej na kolor tak jak konstrukcja szybu. Wentylacja szybu zg. z normą i dopuszczeniem producenta.

Ponadto zamawiający informuję, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert określony w SWZ oraz terminu związania z ofertą tj:

W „XIV. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT” pkt. 2 i pkt. 3 otrzymują brzmienie:

„2. Termin składania ofert: do dnia 31.01.2024 r. do godz. 09:00.

3. Termin otwarcia ofert: 31.01.2024 r. o godz. 09:05, z zastrzeżeniem art. 222 ustawy Pzp.”
oraz

w „XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ” pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29.02.2024 r.”

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, niniejsza zmiana SWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/borzechow>. Wszystkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na ww. stronie .