

Toruń, 17 listopada 2020 r.

WZ.5595.536.2.2020.MB

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.); § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719 ze zm.);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Internatu LO nr 1 przy ulicy Gimnazjalnej 8 w Nakle nad Notecią, opracowanej przez rzeczoznawców budowlanego Pana mgra inż. Zdzisława Rezulaka i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana mgra inż. Waldemara Ulatowskiego, nadesłanej przy piśmie Pana Tadeusza Sobola – Starosty Nakielskiego, z dnia 14 września 2020 r. (data wpływu 16 września 2020 r.), w związku z niespełnieniem wymagań w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w ww. obiekcie, w postaci:

- braku pokrycia zasięgiem całej strefy pożarowej przez hydranty wewnętrzne w piwnicy;
- lokalizacji hydrantów wewnętrznych w obrębie klatki schodowej;

postanawiam

wyrazić zgodę na zabezpieczenie istniejącego budynku Internatu LO nr 1 zlokalizowanego przy ulicy Gimnazjalnej 8 w Nakle nad Notecią, w zakresie przeciwpożarowej wewnętrznej instalacji wodociągowej, **pod warunkiem:**

- wyposażenia kondygnacji parteru, pierwszego i drugiego piętra w obrębie istniejącego pionu hydrantowego, w obrębie głównej klatki schodowej w hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym i zapewniania dla nich pełnej sprawności technicznej oraz właściwych parametrów w zakresie ciśnienia i wydajności;
- wyposażenia całego budynku w zwiększoną ilość gaśnic, tzn. jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (3 dm³) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 50 m² powierzchni;
- wyposażenia każdego obszaru niezabezpieczonego przez instalację wodociągową przeciwpożarową w co najmniej 1 gaśnicę GP-4x typu ABC zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;
- przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym dla wszystkich pracowników internatu, potwierdzonego stosownym oświadczeniem.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719 ze zm.); w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej stosowanie rozwiązań zamiennych nie pogarszających warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu przy innym rozwiązaniu niż wymagane w stosunku do przeciwpożarowej instalacji wodociągowej.

W rozpatrywanym budynku Internatu LO nr 1 zlokalizowanym przy ulicy Gimnazjalnej 8 w Nakle nad Notecią wymagana jest instalacja hydrantów wewnętrznych 25 z węzem półsztywnym na każdej kondygnacji.

Hydranty powinny być zlokalizowane przy klatkach schodowych lub wyjściach na zewnątrz, na wysokości 1,35 +/- 0,1 m. Minimalna wydajność poboru wody dla jednego hydrantu powinna wynosić 1 dm³/s. Ciśnienie zapewniające wskazaną wyżej wydajność na zaworze nie może być mniejsze niż 0,2 MPa, a ciśnienie maksymalne wyższe niż 1,2 MPa.

W budynku wykonane zostały hydranty wewnętrzne 52 z węzem płasko składanym, na poziomie parteru oraz drugiego piętra. Zostały one zlokalizowane w obrębie klatki schodowej. W piwnicy, bibliotece z czytelnią oraz na kondygnacji pierwszego piętra hydranty wewnętrzne nie występują.

W związku z powyższym Inwestor wystąpił do tutejszego Organu o udzielenie odstępstwa w trybie § 1 ust. 2 wyż. cyt. rozporządzenia, którego zastosowanie daje możliwość w szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami przypadkach, uzgodnienia rozwiązań zamiennych.

W związku z rozbudową istniejące hydranty wewnętrzne 52 z węzem płasko składanym zostaną wymienione na hydranty 25 z węzem półsztywnym. Konieczny jest montaż hydrantu w obszarze pierwszego piętra, w celu odpowiedniego zabezpieczenia budynku. Tym samym hydranty obejmą obszar wszystkich kondygnacji nadziemnych, za wyjątkiem części kondygnacji piwnicy, która jest przeznaczona na bibliotekę.

Opracowujący ekspertyzę wskazują, że w budynku głównym oprócz przestrzeni określanych jako zamieszkania zbiorowego, występują również przestrzenie piwnic z przeznaczeniem na cele techniczno-gospodarcze oraz biblioteka z magazynkiem książek, znajdująca się w wyodrębnionej części parteru. Praktycznie w każdej z tych przestrzeni, ze względu na ich brak połączenia wewnętrznego powinien występować dodatkowy hydrant wewnętrzny. Widzi się w tym przypadku dużą trudność z zabezpieczeniem budynku w tego typu urządzenia przeciwpożarowe, są to bowiem niewielkie powierzchniowo obszary, gdzie osoby przebywają najczęściej przez określony, niezbyt długi czas.

Umieszczenie hydrantów wewnętrznych 25 z węzem półsztywnym w obrębie klatki schodowej zdaniem autorów ekspertyzy nie pogorszy warunków ochrony przeciwpożarowej, jednakże nie spełnia wymagań w tym zakresie.

W analizowanym obiekcie jako rozwiązanie zamienne zaproponowano m. in. wyposażenie całego budynku w zwiększoną ilość gaśnic, tzn. jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (3 dm³) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 50 m² powierzchni.

Tutejszy Organ uzgodnił niniejszym postanowieniem zaproponowane w „Ekspertyzie technicznej...” rozwiązania zamienne.

Powyższa sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyką służbową jako odrębna, lecz uwzględniona została przy ocenie oddziaływania na stan ochrony przeciwpożarowej, łącznie z warunkami określonymi w Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego nr WZ.5595.535.2.2020.MB.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) dalej k.p.a.). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne (art. 127a, w związku z art. 144 k.p.a.).



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z.ry.
mgr inż. Sławomir Herbotski
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
ul. gen. H. Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią
2. Aa

Do wiadomości:

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Nakle nad Notecią
ul. Strażacka 3
89-100 Nakło nad Notecią