






ODZIAŁ ONKOLOGII 37 ŁÓŻEK

LEGENDA:

- 1S - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego jednostronna
- 2S - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego dwustronna
-  - oprawa oświetlenia awaryjnego
-  - oprawa oświetlenia awaryjnego opłaka korytarzowe
-  - oprawa oświetlenia awaryjnego do zastosowań zewnętrznych
- E=500x AW=1lx PRZETWORNIA - minimalne natężenie oświetlenia ogólnego
- E=100x AW=1lx PRZETWORNIA - minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego
- SSP - instalacja przytynkowa w pomieszczeniu
- LUGR=19 Uo=0,6 Ro=90 - system sygnalizacji pożaru w pomieszczeniu
- LUGR=19 Uo=0,6 Ro=90 - maksymalny UoR (atraszenie)
- LUGR=19 Uo=0,6 Ro=90 - minimalna równomierność oświetlenia
- LUGR=19 Uo=0,6 Ro=90 - minimalny wskaźnik oddziaływania barw

UWAGI:

- * wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego, posiadające certyfikat ONBOP,

OZN.ZMIAN:	DATA:	ZAKRES ZMIAN:	BRANŻA:

PROJEKT:
Projekt przebudowy i rozbudowy oraz rozmieszczenia oddziałów szpitalnych w budynku „L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

ADRES INWESTYCJI:	Ul. Żyty 26, 65-046 Zielona Góra, dz. nr ew. 61/9
-------------------	---

INWESTOR:	Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Ul. Żyty 26, 65-046 Zielona Góra
-----------	---

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Promat TOP Sp. z o.o. Ul. Przecławska 8 03-879 Warszawa Tel: 571 407 178 biuroprojekty@promatop.pl
-----------------------	--

PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Jakimiec	NR UPRAWNIEN:	MAZ/0050/PBE/16	PODPIS:	

SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Świetlicki	NR UPRAWNIEN:	MAZ/0534/PWBE/17	PODPIS:	
---------------	---------------------------	---------------	------------------	---------	--

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		NR UPRAWNIEN:		PODPIS:	

Promat
www.promatop.pl

TYTUŁ PRZEBUDOWY:	RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – PIĘTRO +3
-------------------	---

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	OZN.ZMIAN:	NR RYSUNKU:
ELEKTRYCZNA	PROJEKT BUDOWLANY	1:100	21.02.2020		ZGL_PB_EL_PL_05