

Bilans powietrza																			
Nr pom.	Nr pom.	Nr pom.	Pomieszczenie	Pow.	Wys.	Kub.	il. osób	Kr.wym. proj	Ciśnienie +/- 2Pa	Vnaw	Vwyw	Kr.wym. rzecz	System Nawiew	System Wyciąg	Uwagi	Temp. wew.	Wilgotność		
-	-	-	-	m2	m	m3	-	1/h	Pa			1/h							
-1	PW	08	Biuro	25,1	3	75,3		2		150	150	2,0	NW2	NW2					
-1	PW	36	Komunikacja	138,8	3	416,4		2		830	670	1,6	NW2	NW2					
-1	PW	37	Komunikacja	47,8	3	143,4		2		290	260	1,8	NW2	NW2					
-1	PW	38	Komunikacja	81,4	3	244,2		2		490	280	1,1	NW2	NW2					
-1	PW	01	Magazyn	33,2	3	99,6		2		200	200	2,0	NW3	NW3		20			
-1	PW	4	Magazyn	110,7	3	332,1		2		660	660	2,0	NW3	NW3		20			
-1	PW	6	Magazyn	44,4	3	133,2		2		270	270	2,0	NW3	NW3		20			
-1	PW	27	Magazyn	27,5	3	82,5		2		170	170	2,1	NW3	NW3		20			
-1	PW	28	Magazyn/PT	13	3	39		2		80	80	2,1	NW2	NW2					
-1	PW	09	P. socialne impel	14,2	3	42,6	4	2		120	120	2,8	NW2	W3		20			
-1	PW	30	P. techniczne	21,5	3	64,5		2		130	130	2,0	NW2	NW2					
-1	PW	05	P.porządkowe	9,4	3	28,2		2			60	2,1	-	NW1					
-1	PW	14	Pom techniczne wentylator	41,6	3	124,8		2		250	250	2,0	NW2	NW2					
-1	PW	34	Pom techniczne próżnia	8,8	3	26,4		2			60	2,3	-	W1					
-1	PW	03	Pom. Techniczne	23,6	3	70,8		2		140	140	2,0	NW2	NW2					
-1	PW	03A	Przedś. Went.	10,7	3	32,1		2		60	60	1,9	NW2	NW2					
-1	PW	24	Pomieszczenie techniczne	5,6	3	16,8		2			30	1,8	-	W2					
-1	PW	32	Pomieszczenie techniczne Sprężarek	17,6	3	52,8		2			1010	19,1	CZ1	W1					
-1	PW	31	Pomieszczenie techniczne wenty/ magazyn	46,7	3	140,1		2		280	280	2,0	NW2	NW2					
-1	PW	27	Pomieszczenie techniczne/magazyn	27,3	3	81,9		2		160	160	2,0	NW2	NW2					
-1	PW	15	Pomieszczenie techniczne/tlen	6,4	3	19,2		2		40	40	2,1	NW2	NW2					
-1	PW	26	Pomieszczenie baterii i ups	13,3	3	39,9		2			80	2,0	-	W2					
-1	PW	35	Przedśionek	57,5	3	172,5		2		350	350	2,0	NW2	NW2					
-1	PW	33	PT. Gazy medyczne	10,7	3	32,1		2			1010	31,5	CZ2	W1					
-1	PW	25	Rozdzielnia główna	12,4	3	37,2		2			70	1,9	-	W2					
-1	PW	02	Rozdział CO	14,1	3	42,3		2		80	80	1,9	NW2	NW2					
-1	PW	11	Sanitarniaty	14,3	3	42,9				0	320	7,5	-	NW1	Transfer z szatni				
-1	PW	12	Sanitarniaty	14,3	3	42,9				0	320	7,5	-	NW1	Transfer z szatni	24			
-1	PW	17	Sanitarniaty	7,1	3	21,3				0	210	9,9	-	NW1	Transfer z szatni				
-1	PW	18	Sanitarniaty	7,1	3	21,3				0	210	9,9	-	NW1	Transfer z szatni				
-1	PW	21	Sanitarniaty	6,7	3	20,1				0	240	11,9	-	NW1	Transfer z szatni	24			
-1	PW	22	Sanitarniaty	6,7	3	20,1				0	240	11,9	-	NW1	Transfer z szatni	24			
-1	PW	16	Szatnia 44 szafki	17,3	3	51,9		4		210		0,0	NW1	-		24			
-1	PW	19	Szatnia 44 szafki	17,3	3	51,9		4		210		0,0	NW1	-		24			
-1	PW	20	Szatnia na 48 szafek	19,9	3	59,7		4		240		0,0	NW1	-		24			
-1	PW	23	Szatnia na 48 szafek	19,9	3	59,7		4		240		0,0	NW1	-		24			
-1	PW	10	Szatnia na 70 szafek	26,7	3	80,1		4		320		0,0	NW1	-		24	-		
-1	PW	13	Szatnia na 68 szafek	26,7	3	80,1		4		320		0,0	NW1	-					
-1	PW	07	WC Personelu	9,4	3	28,2				0	100	3,5	-	NW1					
-1	PW	29	Węzeł ciepły	83,4	3	250,2		-		-	-	-	-						
-	-	-	Pomieszczenie wody	14,5	3	43,5				90	90		NW2	W4					
						3463,8				6380	8400								

Bilans powietrza															
Nr pom.	Nr pom.	Nr pom.	Pomieszczenie	Pow.	Wys.	Kub.	il. osób	Kr.wym. proj	Vnaw	Vwyw	System Nawiew	System Wyciąg	Temp. wew.		Wilgotność
-	-	-	-	m2	m	m3	-	1/h							
														zima	lato
0	IP	01	Gabinet konsultacyjny	13,4	3	40,2	4	2	120	0	NW6	NW6	24		
0	PW	01	Pom. Techniczne	5,8	3	17,4		2	0	30	-	W5			
0	IP	2	Łazienka	6	3	18			0	120		NW5C			
0	PW	2	Przedśionek	9,6	3	28,8		1	30	30	NW4C	NW4C			
0	PW	3	Komunikacja	36,9	3	110,7		2	220	190	NW4C	NW4C			
0	IP	3	PP	6	3	18		2		40		NW5C			
0	IP	4	Gabinet konsultacyjny	14,6	3	43,8	4	2	120	120	NW6	NW6	24		
0	IP	5	KTG	13,9	3	41,7	3	2	90	90	NW6	NW6	24		
0	IP	6	Gabinet konsultacyjny	13,5	3	40,5	4	2	120	0	NW6	-	24		
0	IP	7	Łazienka	6	3	18			0	120		NW5C			
0	IP	8	Łazienka	6	3	18			0	100		NW5C			
0	IP	9	Gabinet zabiegowy ostr	29	3	87	3	5	440	340	NW6	NW6	24		
0	IP	10	Poczekalnia	43,5	3	130,5	20	4	600	600	NW4C	NW4C	20		
0	IP	11	Magazyn	13,4	3	40,2		2		60		W7C	20		
0	IP	12	Magazyn brudny	13,8	3	41,4		4		170		W8C	20		
0	IP	13	Pokój konsultacji p.pl	11,6	3	34,8	4	2	120	120	NW4C	NW4C	24		
0	IP	14	Pokój przyjęć planowanych	12,1	3	36,3	4	4	150	150	NW4C	NW4C	24		
0	IP	15	Rejestr	11,3	3	33,9	6	4	180	180	NW4C	NW4C	20		
0	IP	16	Wc damskie	10,5	3	31,5			0	50		NW5C			
0	IP	17	WC męski	10,2	3	30,6			80	80		NW5C			
0	IP	18	Łazienka wózków	10,9	3	32,7			0	100		NW5C	24		
0	IP	19	Gabinet konsultacyjny	11,5	3	34,5	4	2	120	120	NW4C	NW4C	24		
0	IP	20	Pokój pielęgniarstwa oddziałowej	11,5	3	34,5	4	2	120	120	NW4C	NW4C	20		
0	IP	21	Pomieszczenie socjalne	12,2	3	36,6	6	2	180	180	NW4C	W6			
0	IP	22	Łazienka	5	3	15			0	120		NW5C			
0	IP	23	WCP	4,7	3	14,1			0	50		NW5C			
0	IP	24	Gabinet konsultacyjny	11,4	3	34,2	4	2	120	0	NW4C	NW4C	24		
0	IP	25	Komunikacja	91	3	273		2	550	80	NW4C	NW4C			
						1335,9			3360	3360					

Bilans powietrza														
Nr pom.	Nr pom.	Nr pom.	Pomieszczenie	Pow.	Wys.	Kub.	il. osób	Kr.wym. proj	Vnaw	Vwyw	System Nawiew	System Wyciąg	Temp. wew.	Wilgotność
		-	-	m2	m	m3	-	1/h	m3/h					
													zima	
1	OG	1	Kuchnia czysta	11,3	3	33,9		2	70	70	NW4AB	W11	20	
1	OG	2	Kuchania brudna	11,3	3	33,9		4		140	-	W9	20	
1	OG	3	Śluza	5,5	3	16,5		4	70	70	NW8A	NW8A	20	
1	OG	4	Łazienka	4,4	3	13,2				100		W12A	20	
1	OG	5	Izolotka	11,7	3	35,1		10	350	250	NW8A	NW8A	24	
1	OG	6	Izolotka	11,7	3	35,1		10	350	250	NW8A	NW8A	24	
1	OG	07	Łazienka	4,4	3	13,2				100		W12A	20	
1	OG	08	Śluza	5,5	3	16,5		4	70	70	NW8A	NW8A	20	
1	OG	09	Pom. Porządkowe	5,3	3	15,9		2		40		NW5A		
1	OG	10	Sala chorych 3 łazienki	23,6	3	70,8		1,5	110		NW5A		22	
1	OG	11	Łazienka	2,8	3	8,4			0	110		NW5A		
1	OG	12	Sala chorych 3 łazienki	23,6	3	70,8		1,5	110		NW5A		22	
1	OG	13	Łazienka	2,6	3	7,8			0	110		NW5A		
1	OG	14	Magazyn	13,9	3	41,7		2		80		W7A	20	
1	OG	15	Magazyn	12,4	3	37,2		2		70		W13A	20	
1	OG	16	Sala nadzór pooperacyjny	27,4	3	82,2		10	820	820	NW7AB	NW7AB	24	40-60
1	OG	17	KTG	13,9	3	41,7	3	2	90	90	NW6	NW6	24	
1	OG	18	Punkt pielęgniarski	28,6	3	85,8		2	170	170	NW4AB	NW4AB	20	
1	OG	19	Pok. Przygotowań	12,5	3	37,5		2	90	90	NW6	NW6		
1	OG	20	Pokój pobrań	14	3	42	3	2	90	90	NW6	NW6		
1	OG	21	Sala nadzór pooperacyjny	27,7	3	83,1		10	830	830	NW7AB	NW7AB	24	40-60
1	OG	22	Sala chorych 3ł	23,6	3	70,8		1,5	110	0	NW5B		22	
1	OG	23	łazienka	2,8	3	8,4			0	110		NW5B		
1	OG	24	Sala chorych 3ł	23,6	3	70,8		1,5	110	0	NW5B		22	
1	OG	25	Łazienka	2,8	3	8,4			0	110		NW5B		
1	OG	26	Pok soc	12,4	3	37,2	6	2	180	180	NW4AB	W6B		
1	OG	27	P Lek dyżurny	10,4	3	31,2		2	100	0	NW4AB		20	
1	OG	28	Łazienka	2,4	3	7,2			0	100		NW5B		
1	OG	29	S. Chorych 3 ł	23,6	3	70,8		1,5	110	0	NW5B		22	
1	OG	30	Łazienka	2,8	3	8,4			0	110		NW5B		
1	OG	31	Sala chorych 3 ł	23,6	3	70,8			110	0	NW5B			
1	OG	32	Łazienka	2,8	3	8,4			0	110		NW5B		
1	OG	33	Łazienka D	5,8	3	17,4			0	50		NW5B		
1	OG	34	Łazienka M	10,8	3	32,4			80	80	NW5B	NW5B		
1	OG	35	Łazienka NPS	10,7	3	32,1				100		NW5B	24	
1	OG	36	Sala chorych 1 ł	12,4	3	37,2		1,5	100	0	NW5B			
1	OG	37	Łazienka	4,4	3	13,2			0	100		NW5B		
1	OG	38	Łazienka per	5,4	3	16,2				100		NW5B	24	
1	OG	39	WC nps	5,4	3	16,2				100		NW5B	24	
1	OG	40	Łazienka	4,4	3	13,2			0	100		NW5B		
1	OG	41	Sala chorych 1 ł	12,4	3	37,2			100		NW5B			
1	OG	42	Zabiegowy USG	22	3	66	3	5	330	330	NW6	NW6	24	
1	OG	43	P. oddziałowej	11,9	3	35,7	4	2	120	120	NW4AB	NW4AB	20	
1	OG	44	Sekretariat	10,7	3	32,1	2	2	60	60	NW4AB	NW4AB	20	
1	OG	45	USG	13	3	39	3	2	90	90	NW6	NW6	24	
1	OG	46	Pokój badań	13,9	3	41,7	3	2	90	90	NW6	NW6	24	
1	OG	47	Dyżurka lekarzy	11,6	3	34,8		2	100	0	NW4C		20	
1	OG	48	WC	1,8	3	5,4			0	100		NW5C		
1	OG	49	Sala chorych 3ł	23,6	3	70,8		1,5	110	0	NW5C		22	
1	OG	50	Łazienka	2,8	3	8,4			0	110		NW5C		
1	OG	51	Sala chorych 3ł	23,6	3	70,8		1,5	110		NW5C		22	
1	OG	52	Łazienka	2,8	3	8,4			0	110		NW5C		
1	OG	53	Sala chorych 3ł	23,6	3	70,8		1,5	110		NW5C		22	
1	OG	54	Łazienka	2,8	3	8,4			0	110		NW5C		
1	OG	55	Sala chorych 3ł	23,6	3	70,8		1,5	110		NW5C		22	
1	OG	56	Łazienka	2,8	3	8,4			0	110		NW5C		
1	OG	57	Sala chorych 3ł	23,6	3	70,8		1,5	110		NW5C		22	
1	OG	58	Łazienka	2,8	3	8,4			0	110		NW5C		
1	OG	59	Sala chorych 1 ł	12,7	3	38,1			100	0	NW5C			
1	OG	60	Łazienka	4,7	3	14,1			0	100		NW5C		
1	OG	61	Łazienka	4,7	3	14,1			0	100		NW5C		
1	OG	62	Sala chorych 1 ł	11,9	3	35,7			100	0	NW5C			
1	OG	63	Sala chorych 1 ł	11,7	3	35,1			100	0	NW5C			
1	OG	64	Łazienka	4,7	3	14,1			0	100		NW5C		
1	OG	65	Łazienka	4,7	3	14,1			0	100		NW5C		
1	OG	66	Sala chorych 1 ł	12,1	3	36,3			100	0	NW5C			
1	OG	67	Sala chorych 1 ł	12,1	3	36,3			100	0	NW5C			
1	OG	68	Łazienka	4,7	3	14,1			0	100		NW5C		
1	OG	69	Łazienka	4,7	3	14,1			0	100		NW5C		
1	OG	70	Sala chorych 1 ł	12,1	3	36,3			100	0	NW5C			
1	OG	71	Brudownik	5,3	3	15,9		4	0	60		W10C	20	
1	OG	72	Łazienka	4,9	3	14,7			0	100		NW5C		
1	OG	73	Pokój ordynatora	11,4	3	34,2		2	100	0	NW5C		20	
1	OG	74	Pokój techniczny	5,8	3	17,4		2		30		W5		

1	OG	75	Kominikacja	47,7	3	143,1		2	290	260	NW4C	NW4C		
1	OG	76	Komunikacja	88,4	3	265,2		2	530	200	NW4AB	NW4AB		
1	OG	77	Komunikacja	92,6	3	277,8		2	560	210	NW4AB	NW4AB		
1	OG	78	Komiunikacja	85,9	3	257,7		2	520	460	NW4C	NW4C		
1	OG	79	Komunikacja	9,2	3	27,6		2	60	60	NW4C	NW4C		
						<b>3436,5</b>			<b>8220</b>	<b>8220</b>				

Bilans powietrza														
Nr pom.	Nr pom.	Nr pom.	Pomieszczenie	Pow.	Wys.	Kub.	il. osób	Kr.wym. proj	Vnaw	Vwyw	System Nawiew	System Wyciąg	Temp. wew.	Wilgotność
-	-	-	-	m2	m	m3	-	1/h	m3/h		-		zima	lato
2	OU	1	Kuchnia czysta	11,3	3	33,9		2	70	70	NW4AB	W11	20	
2	OU	2	Kuchania brudna	11,3	3	33,9		4	0	140	-	W9	20	
2	OU	3	Brudownik	5,5	3	16,5		4		70		W10A	20	
2	OU	4	Łazienki	4,4	3	13,2				100		NW5A		
2	OU	5	Sala chorych 1 łóżko	11,7	3	35,1	1	2	100		NW5A			
2	OU	6	Izolotka	11,7	3	35,1		10	350	250	NW8A	NW8A	24	
2	OU	07	Łazienka	4,4	3	13,2				100		W12A	20	
2	OU	08	Śluza	5,5	3	16,5		4	70	70	NW8A	NW8A	20	
2	OU	09	Pom. Porządkowe	5,3	3	15,9		2	0	40		NW5A		
2	OU	10	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8		1,5	110		NW5A		22	
2	OU	11	Łazienka	2,8	3	8,4				110		NW5A		
2	OU	12	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8		1,5	110		NW5A		22	
2	OU	13	Łazienka	2,8	3	8,4				110		NW5A		
2	OU	14	Dyżurka lekarzy	13,9	3	41,7	4	2	120	120	NW4AB	NW4AB	20	
2	OU	15	Gabinet zabiegowy czysty	13,6	3	40,8	3	5	200	200	NW6	NW6	24	
2	OU	16	Magazyn brudnej bielizny	7,9	3	23,7		4		90		W8A	20	
2	OU	17	Łazienka	4,4	3	13,2				100		NW5A		
2	OU	18	Gabinet zabiegowy brudny	13,7	3	41,1	3	5	210	110	NW6	NW6	24	
2	OU	19	Pokój socjalny pielęgniariek	13,9	3	41,7	6	2	180	180	NW4AB	W6A	20	
2	OU	20	Punkt pielęgniariek	28,6	3	85,8		2	170	170	NW4AB	NW4AB	20	
2	OU	20A	Pomieszczenie przygotowawcze	12,5	3	37,5		2	90	90	NW6	NW6	20	
2	OU	21	Gabinet zabiegowy	14	3	42	3	5	210	210	NW6	NW6	24	
2	OU	22	Sala nadzoru pooperacyjnego	27,7	3	83,1		10	830	830	NW7AB	NW7AB	24	40-60
2	OU	23	Magazyn sprzętu	13,3	3	39,9		2		80		W7B	20	
2	OU	24	Pokój badań	14,6	3	43,8	3	2	90	90	NW6	NW6	24	
2	OU	25	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8		1,5	110		NW5B		22	
2	OU	26	Łazienka	2,8	3	8,4				110		NW5B		
2	OU	27	Magazyn	12,4	3	37,2		1,5		60		W7B	20	
2	OU	28	Pokój lekarzy dyżurnych	10,4	3	31,2		2	100		NW4AB		20	
2	OU	29	Łazienka	2,4	3	7,2				100		NW5B	24	
2	OU	30	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8		1,5	110		NW5B		22	
2	OU	31	Łazienka	2,8	3	8,4				110		NW5B		
2	OU	32	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8		1,5	110		NW5B		22	
2	OU	33	Łazienka	2,8	3	8,4				110		NW5B		
2	OU	34	WC damskie	5,8	3	17,4				50		NW5B		
2	OU	35	WC męskie	10,8	3	32,4			80	80	NW5B	NW5B		
2	OU	36	Magazyn cz.	10,7	3	32,1		2	60	60	NW4AB	W14B		
2	OU	37	Sala chorych 1 łóżko	12,4	3	37,2	1	1,5	100		NW5B			
2	OU	38	Łazienka	4,4	3	13,2				100		NW5B		
2	OU	39	Łazienka	5,4	3	16,2				100		NW5B		
2	OU	40	WC niepełnosprawnych	5,4	3	16,2				100		NW5B	24	
2	OU	41	Łazienka	4,4	3	13,2				100		NW5B		
2	OU	42	Sala chorych 1 łóżko	12,4	3	37,2				100	NW5B			
2	OU	43	Łazienka wóz.	10,2	3	30,6				100		NW5B	24	
2	OU	44	Pokój ordynatora	11,9	3	35,7	4	2	120	120	NW4AB	NW4AB	20	
2	OU	45	Pokój oddziałowej	11,3	3	33,9	4	2	120	120	NW4AB	NW4AB	20	
2	OU	46	Sekretariat	10,7	3	32,1	2	2	60	60	NW4AB	NW4AB	20	
2	OU	47	Komunikacja	88,4	3	265,2		2	530	190	NW4AB	NW4AB		
2	OU	48	Komunikacja	91,9	3	275,7		2	550	60	NW4AB	NW4AB		
2	PW	1	Pokój techniczny	5,8	3	17,4		2		30		W5		
2	PW	2	Komunikacja	47,7	3	143,1		2	290	260	NW4C	NW4C		
2	SZ	1	Poczekalnia	13,9	3	41,7	20	4	600	600	NW4C	NW4C	20	
2	SZ	2	Pokój porządkowy	3,6	3	10,8		2		30		NW5C	20	
2	SZ	3	Prz. Lekarzy	3,6	3	10,8		10	110	110	NW4C	NW4C	24	
2	SZ	4	Sterow.	7,4	3	22,2	2	2	60	60	NW9	NW9		
2	SZ	5	Pracownia ESWL	27,4	3	82,2	3	30	2470	2470	NW9	NW9	24	
2	SZ	6	Przygotownia pacjentów	9,9	3	29,7		2	100	0	NW9			
2	SZ	7	Pokój higieny	3,9	3	11,7				100		NW5C		
2	SZ	8	Przygotownia pacjentów	9,9	3	29,7			100	0	NW9			
2	SZ	9	Pokój higieny	3,9	3	11,7				100		NW5C		
2	SZ	10	Sala endoskopowa	27,6	3	82,8	3	30	2480	2480	NW9	NW9	24	
2	SZ	11	Prz. Lekarzy	3,6	3	10,8		10	110	110	NW9	NW9	24	
2	SZ	12	Pomieszczenia mycia endoskopów	9,8	3	29,4		10	290	290	NW9	W13	20	
2	SZ	13	Przygotownia pacjentów	11	3	33			100	0	NW9			
2	SZ	14	Pokój higieny	4,4	3	13,2				100		NW5C		
2	SZ	15	Sala zabiegowa	27,2	3	81,6	5	30	2450	2450	NW9	NW9	24	
2	SZ	16	Prz. Lekarzy	3,6	3	10,8		10	110	110	NW9	NW9	24	
2	SZ	17	WC NPS	11	3	33		4	0	100		NW5C		
2	SZ	18	Pokój socjalny	12,7	3	38,1	6	2	180	180	NW4C	W6C	20	
2	SZ	19	Magazyn	10,4	3	31,2		2		60		W7C	16	
2	SZ	20	Pokój opisu	11,9	3	35,7	3	2	90	90	NW4C	NW4C	20	
2	SZ	21	WC personelu	5,1	3	15,3				50		NW5C	20	
2	SZ	22	Brudownik	5,1	3	15,3				130		W10C	24	
2	SZ	23	Sala wybudzeń	24,2	3	72,6		10	730	600	NW7C	NW7C	24	
2	SZ	24	WC niepełnosprawnych	5,5	3	16,5				100		NW5C	20	
2	SZ	25	Łazienka	5	3	15				120		NW5C	20	
2	SZ	26	Gabinet urodynamiki	12,8	3	38,4	4	2	120	0	NW6	NW6	24	
2	SZ	27	Gabinet lekarski	10,3	3	30,9		2	60	60	NW4C	NW4C		
2	SZ	28	Gabinet lekarski	12,6	3	37,8		2	80	80	NW4C	NW4C		
2	SZ	29	Gabinet lekarski	10,2	3	30,6		2	60	60	NW4C	NW4C		
2	SZ	30	Komunikacja	33,7	3	101,1		2	200	70	NW4C	NW4C		
2	SZ	31	Komunikacja	57	3	171		2	340	130	NW4C	NW4C		
						3462,6			16190	16190				

Bilans powietrza															
Nr pom.	Nr pom.	Nr pom.	Pomieszczenie	Pow.	Wys.	Kub.	il. osób	Kr.wym. proj	Vnaw	Vwyw	System Nawiew	System Wyciąg	Temp. wew.		Wilgotność
-	-	-	-	m2	m	m3	-	1/h	m3/h				zima	lato	
3	ON	1	Kuchnia czysta	11,3	3	33,9		2	70	70	NW4AB	W11	20		
3	ON	2	Kuchania brudna	11,3	3	33,9		4	140	140	-	W9	20		
3	ON	3	Śluza	5,5	3	16,5		4	70	70	NW8A	NW8A	20		
3	ON	4	Łazienki	4,4	3	13,2				100		W12A	20		
3	ON	5	Izolotka	11,7	3	35,1		10	350	250	NW8A	NW8A	24		
3	ON	6	izolotka	11,7	3	35,1		10	350	250	NW8A	NW8A	24		
3	ON	07	łazienka	4,4	3	13,2				100		W12A	20		
3	ON	08	Śluza	5,5	3	16,5		4	70	70	NW8A	NW8A	20		
3	ON	09	Pom. Porządkowe	5,3	3	15,9		2	0	40		NW5A			
3	ON	10	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8		1,5	110		NW5A		22		
3	ON	11	łazienka	2,8	3	8,4				110		NW5A			
3	ON	12	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8		1,5	110		NW5A		22		
3	ON	13	łazienka	2,8	3	8,4				110		NW5A			
3	ON	14	Magazyn	10,3	3	30,9		2		70		W13A	20		
3	ON	15	Brudownik	3,1	3	9,3		4		40		W10A	20		
3	ON	16	Pokój badań	12,4	3	37,2	3	2	90	90	NW6	NW6	24		
3	ON	17	Pokój obsługi badań klinicznych	28,1	3	84,3		4	340	340	NW6	NW6			
3	ON	18	Pokój socjalny pielęgniarek	13,9	3	41,7	6	2	180	180	NW4AB	W6A	20		
3	ON	19	Punkt pielęgniarek	28,6	3	85,8		2	170	170	NW4AB	NW4AB	20		
3	ON	19A	Pomieszczenie przyjęć	12,5	3	37,5		2	90	90	NW4AB	NW4AB	20		
3	ON	20	Pokój przyjęć	14	3	42		2	80	80	NW6	NW6			
3	ON	21	Gabinet diag. Zab.	27,5	3	82,5	3	5	410	410	NW6	NW6	24		
3	ON	22	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8		1,5	110		NW5A		22		
3	ON	23	łazienka	2,8	3	8,4				110		NW5A			
3	ON	24	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8		1,5	110		NW5A		22		
3	ON	25	łazienka	2,8	3	8,4				110		NW5A			
3	ON	26	Sekretariat	12,4	3	37,2	2	2	70	70	NW4AB	NW4AB	20		
3	ON	27	Pokój ordynatora	13,9	3	41,7	3	2	90	90	NW4AB	NW4AB	20		
3	ON	28	Dyżurka lekarzy	28,4	3	85,2	7	2	210	210	NW4AB	NW4AB	20		
3	ON	29	Sala seminaryjna	28,6	3	85,8	20	4	600	600	NW10	NW10			
3	ON	30	WC damskie	5,8	3	17,4				50		NW5B			
3	ON	31	WC męskie	9	3	27				80		NW5B			
3	ON	32	łazienka	2,9	3	8,7				100		NW5B	24		
3	ON	33	Pokój lekarzy dyżurnych	10,4	3	31,2		2	100	0	NW4AB	NW4AB	20		
3	ON	34	Sekretariat	22	3	66	4	2	130	130	NW4AB	NW4AB	20		
3	ON	35	Śluza	5,4	3	16,2		4	60	60	NW8B	NW8B	20		
3	ON	36	łazienka	4,4	3	13,2				100		W12B	20		
3	ON	37	Izolotka	12,4	3	37,2		10	370	270	NW8B	NW8B	24		
3	ON	38	łazienka wóz.	10,2	3	30,6				100		NW5B	24		
3	ON	39	Śluza	5,4	3	16,2		4	60	60	NW8B	NW8B	20		
3	ON	40	łazienka	4,4	3	13,2				100		W12B	20		
3	ON	41	Izolotka	12,4	3	37,2		10	370	270	NW8B	NW8B	24		
3	ON	42	P. oddziałowej	10,2	3	30,6	4	2	120	120	NW4AB	NW4AB	20		
3	ON	43	Pokój badań	13	3	39	3	2	90	90	NW6	NW6	24		
3	ON	44	Gabinet diag. Zab.	13,9	3	41,7	3	5	210	210	NW6	NW6	24		
3	ON	45	Magazyn	13,9	3	41,7		2		90		W7C	20		
3	ON	46	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8		1,5	110		NW5C		22		
3	ON	47	łazienka	2,8	3	8,4				110		NW5C			
3	ON	48	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8		1,5	110		NW5C		22		
3	ON	49	łazienka	2,8	3	8,4				110		NW5C			
3	ON	50	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8		1,5	110		NW5C		22		
3	ON	51	łazienka	2,8	3	8,4				110		NW5C			
3	ON	52	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8		1,5	110		NW5C		22		
3	ON	53	łazienka	2,8	3	8,4				110		NW5C			
3	ON	54	Sala chorych 3 łóżka	23,6	3	70,8		1,5	110		NW5C		22		
3	ON	55	łazienka	2,8	3	8,4				110		NW5C			
3	ON	56	Sala chorych 1 ł	12,7	3	38,1		1,5	100		NW5C				
3	ON	57	łazienka	4,7	3	14,1				100		NW5C			
3	ON	58	łazienka	4,7	3	14,1				100		NW5C			
3	ON	59	Sala chorych 1 ł	11,9	3	35,7		1,5	100		NW5C				
3	ON	60	Sala chorych 1 ł	11,7	3	35,1			100		NW5C				
3	ON	61	łazienka	4,7	3	14,1				100		NW5C			
3	ON	62	łazienka	4,7	3	14,1				100		NW5C			
3	ON	63	Sala chorych 1 ł	12,1	3	36,3			100		NW5C				
3	ON	64	Sala chorych 1 ł	12,1	3	36,3			100		NW5C				
3	ON	65	łazienka	4,7	3	14,1				100		NW5C			
3	ON	66	łazienka	4,7	3	14,1				100		NW5C			
3	ON	67	Sala chorych 1 ł	12,1	3	36,3			100		NW5C				
3	ON	68	Świetlica	22,8	3	68,4		4	270	270	NW4C	NW4C			
3	ON	69	Pomieszczenie techniczne	5,8	3	17,4				30		W5C			
3	ON	70	Komunikacja	47,7	3	143,1		2	290	260	NW4C	NW4C			
3	ON	71	Komunikacja	88,4	3	265,2		2	530	380	NW4AB	NW4AB			
3	ON	72	Komunikacja	45,5	3	136,5		2	270	170	NW4AB	NW4AB			
3	ON	73	Komuniukacja	45,4	3	136,2		2	270	140	NW4AB	NW4AB			
3	ON	74	Komiuniukacja	94,6	3	283,8		2	570	480	NW4C	NW4C			
						3447,3			8680	8680					

Bilans powietrza															
Nr pom.	Nr pom.	Nr pom.	Pomieszczenie	Pow.	Wys.	Kub.	il. osób	Kr.wym. proj	Vnaw	Vwyw	System Nawiew	System Wyciąg	Temp. wew.		
-	-	-	-	m2	m	m3	-	1/h							
4	CD	1	Pokój oddziałowej	11,3	3	33,9	3	2	90	90	NW4AB	NW4AB	20		
4	CD	2	Sekretariat	22	3	66	4	2	130	130	NW4AB	NW4AB	20		
4	CD	3	Pokój socjalny	12	3	36	6	2	180	180	NW4AB	W6A	20		
4	CD	4	WC damskie	6,6	3	19,8				50		NW5A			
4	CD	5	WC niepełnosprawnych	7	3	21				100		NW5A			
4	CD	6	WC męskie	6,7	3	20,1			80	80	NW5A	NW5A			
4	CD	07	Pomieszczenie porządkowe	5,3	3	15,9		2		30		NW4AB	20		
4	CD	08	Magazyn brudny	3,2	3	9,6		4		40		W8A	20		
4	CD	09	Magazyn czystości	10,3	3	30,9		2	0	60		W14A			
4	CD	10	Pokój konsylium	13,6	3	40,8	10	2	300	300	NW4AB	NW4AB	20		
4	CD	11	Gabinet konsultacji	13,9	3	41,7	3	2	90	90	NW4AB	NW4AB	24		
4	CD	12	Gabinet konsultacji	13,6	3	40,8	3	2	90	90	NW4AB	NW4AB	24		
4	CD	13	Gabinet konsultacji	13,9	3	41,7	3	2	90	90	NW4AB	NW4AB	24		
4	CD	14	Gabinet konsultacji	12,9	3	38,7	3	2	90	90	NW4AB	NW4AB	24		
4	CD	15	Poczekalnia	28,2	3	84,6	20	4	600	600	NW4AB	NW4AB	20		
4	CD	16	Pokój badań	13,9	3	41,7	3	2	90	90	NW6	NW6			
4	CD	17	Punkt przyjęć	28,6	3	85,8	2	2	170	170	NW4AB	NW4AB	20		
4	CD	17	Pomieszczenie przygotowawcze	15,4	3	46,2	2	2	90	90	NW6	NW6	20		
4	CD	18	Pokój badań	14	3	42	3	2	90	90	NW6	NW6			
4	CD	19	Magazyn	6,2	3	18,6		2		40		W7B	20		
4	CD	20	WC niepełnosprawnych	5,6	3	16,8				100		NW5B			
4	CD	21	Sala podań 20 stoisk	128,2	3	384,6	20	2	770	570	NW11	NW11	20		
4	CD	22	Punkt pielęgniarek	13,7	3	41,1	2	2	80	80	NW11	NW11	20		
4	CD	23	WC niepełnosprawnych	6,3	3	18,9				100		NW5B			
4	CD	24	Brudownik	7	3	21		4		80		W10B	20		
4	CD	25	Pomieszczenie porządkowe	5,3	3	15,9		2	0	30		NW5B	20		
4	CD	26	WC niepełnosprawnych	6,6	3	19,8				100		NW5B			
4	CD	27	Sala podań 6 stoisk	91,4	3	274,2	6	2	550	450	NW11	NW11	20		
4	CD	28	Punkt pielęgniarek	7,3	3	21,9	2	2	60	60	NW11	NW11			
4	CD	29	Sala podań 3 stoiska	24,3	3	72,9	3	2	150	150	NW11	NW11	20		
4	CD	30	Gabinet zabiegowy	22	3	66	3	5	330	330	NW6	NW6	24		
4	CD	31	Komunikacja	59,5	3	178,5		2	360	80	NW4AB	NW4AB			
4	CD	32	Komunikacja	27,2	3	81,6		2	160	160	NW4AB	NW4AB			
4	CD	33	Komunikacja	89,7	3	269,1		2	540	390	NW4AB	NW4AB			
4	PW	1	Pomieszczenie techniczne	5,8	3	17,4		2	0	30		W5			
4	PW	2	Sklep	9,6	3	28,8		2	60	60	NW4C	NW4C			
4	PW	3	Sala wypoczynku	60,1	3	180,3		2	360	150	NW12	NW12			
4	PW	4	WC niepełnosprawnych	4,7	3	14,1				100		W15			
4	PW	4A	Przedśionek	4,3	3	12,9				-	Transfer	Transfer			
4	PW	5	WC personelu	3,1	3	9,3				50		W15			
4	PW	6	Zaplecze	9,9	3	29,7		2		60	NW12	W16			
4	PW	7	Sklep	6	3	18		2	40	40	NW12	NW12			
4	PW	9	Komunikacja	37,7	3	113,1		2	230	200	NW4C	NW4C			
						2681,7			5870	5870					