

Zakup agregatów prądotwórczych na cele związane z Zarządzeniem Kryzysowym  
Zakup realizowany przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego

Znak sprawy : IF.272.19.2022

Nowa Sól, dnia 14 czerwca 2022 r.

Dotyczy : postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP pn.: **Zakup agregatów prądotwórczych na cele związane z Zarządzeniem Kryzysowym Zakup**

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły w dniu 13.06.2022 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

#### Pytania Wykonawcy:

1. Jeśli nie wymagają Państwo spełniania norm emisji spalin STAGE V obowiązujących dla agregatów mobilnych, to niemożliwe jest wystawienie homologacji na agregat przewoźny tj. homologacji na całość przyczepa + agregat i jednej faktury na całość.

#### Odpowiedzi Zamawiającego :

1. Zamawiający wprowadza sprostowanie do wyjaśnień nr 1 z dnia 13.06.2022r. tj. zamawiający wymaga spełnienia normy emisji spalin STAGE V obowiązującej dla agregatów mobilnych. Agregat ma być dostarczony z homologacją jako agregat przewoźny tj. homologacja na całość przyczepa + agregat i jedna faktura na całość

Odpowiedź na powyższe pytania nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert, który pozostaje bez zmian. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Opublikowano na stronie:  
[https://platformazakupowa.pl/sp\\_nowasol](https://platformazakupowa.pl/sp_nowasol)  
ID 625273

z up. STAROSTY  
*Sylvia Wojtasik*  
CZŁONEK ZARZĄDU

