

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – Publiczne Przedszkole Nr 1 w Złotowie”.

W dniu 06 grudnia 2022 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zastąpienia opisanego w SWZ balastowego systemu montażowego, systemem lekkim - nieinwazyjnym, o kącie nachylenia 12 stopni? Czy Zamawiający posiada opinię konstruktorską dopuszczalnych obciążeń dachu obiektu?

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 i art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, co następuje:

- Badania obciążalności dachu oraz wszystkie opinie leżą po stronie wykonawcy zadania.
- Minimalny kąt modułów fotowoltaicznych to 15 stopni.

z up. Burmistrza
Małgorzata Chładowska
Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22