



**POLSKI  
ŁAD**

Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych

GKŚO.I.271.1.2022

Kiwity , dnia 10.02.2022r.

Zamawiający

Gmina Kiwity

Kiwity 28,

11-106 Kiwity

NIP: 743-19-13-795

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity gmina Kiwity, woj. warmińsko-mazurskiej**”

Gmina Kiwity zwana dalej „Zamawiającym” zawiadamia, że jeden z potencjalnych Wykonawców skierował do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

1. Proszę o sprecyzowanie ilości generatorów. W opisie jest mowa o przenośnym generatorze jako dodatkowym. Czy stacjonarny, drugi generator ma znajdować się w generatorni?

Odpowiedź: W projekcie przewidziano 1 kompletny, 1 kompletny przewoźny agregat prądowłoczy 50 KVA. agregat uruchamiany na zewnątrz.

2. Jak przygotować zakończenie przyłączy do projektowanej studni SW3?

Odpowiedź Przyłącze do projektowanej studni zakończyć korkiem.

Zamawiający informuję że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Z upoważnienia Wójta

Robert Rozmysłowicz  
Zastępca Wójta