

**Do
Wszystkich Wykonawców**

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec - Krobia) - odcinek od km 3+201 do km 4+400”**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji deszczowej DN600 z rur PP K2-KAN w zamian za rury „PP 600 trójścienne „?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całości kanalizacji deszczowej z rur PP K2-KAN ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie jezdni z dopuszczeniem dojazdu do posesji ?
Odp. Istnieje możliwość krótkotrwałego dopuszczenia do całkowitego zamknięcia jezdni po opracowaniu projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez zarządzającego ruchem.
4. Prosimy o wskazanie odcinka kanalizacji deszczowej który należy zabezpieczyć rurą stalową DN800. Kanał K1 nie wchodzi w zakres przebudowy .
Odp. Zabezpieczenie rurą stalową DN800 występuje na odcinku nie objętym przedmiotowym postępowaniem.
5. Czy w ramach przedmiotowego zamówienia należy wycenić stabilizację granic pasa drogowego?
Odp. Tak należy wycenić.
6. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowej inwestycji nie należy wyceniać przebudowy sieci teletechnicznej. Jeżeli należy, prosimy o załączenie przedmiaru robót dla przedmiotowego zakresu prac.
Odp. Zamawiający potwierdza.

7. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowej inwestycji nie należy wyceniać budowy murów oporowych. Jeżeli należy, prosimy o załączenie przedmiaru robót dla przedmiotowego zakresu prac.
Odp. Zamawiający potwierdza.
8. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowej inwestycji nie należy wyceniać wycinki drzew. Jeżeli należy, prosimy o załączenie przedmiaru robót dla przedmiotowego zakresu prac.
Odp. Zamawiający potwierdza.
9. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowej inwestycji nie należy wyceniać przebudowy sieci gazowej. Jeżeli należy, prosimy o załączenie przedmiaru robót dla przedmiotowego zakresu prac.
Odp. Zamawiający potwierdza.
10. Czy w ramach przedmiotowego zamówienia należy wycenić nadzór archeologa?
Odp. Nie.
11. Prosimy o załączenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedmiotowej inwestycji.
Odp. W załączeniu.
12. Prosimy o załączenie pozwolenia wodnoprawnego wydanego dla przedmiotowej inwestycji.
Odp. W załączeniu.
13. Prosimy o załączenie Opinii wydanej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie z dnia 09.09.2017 r. nr Le.WA.5183.3704.2.2017.
Odp. Na części obejmującej realizację zamówienia nie ma konieczności wykonywania badań archeologicznych.
14. Prosimy o załączenie aktualnego uzgodnienia z PKP Zakład w Ostrowie Wielkopolskim.
Odp. Po stronie Wykonawcy leży uaktualnienie uzgodnienia.
15. Prosimy o załączenie aktualnego Uzgodnienia dotyczącego likwidacji kolizji z ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu, Rejon Leszno.
Odp. Po stronie Wykonawcy leży uaktualnienie uzgodnienia.
16. Prosimy o załączenie aktualnego uzgodnienia dotyczącego warunków likwidacji kolizji z ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu, Rejon Kościan
Odp. Po stronie Wykonawcy leży uaktualnienie uzgodnienia.
17. Prosimy o załączenie aktualnego uzgodnienia kolizyjnego z siecią gazową w/c wydanego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu.
Odp. Po stronie Wykonawcy leży uaktualnienie uzgodnienia.

18. Prosimy o załączenie aktualnych uzgodnień z gestorami sieci teletechnicznych: TK Telekom, Operator WSS Sp. z o.o. oraz Orange Polska S.A.

Odp. Po stronie Wykonawcy leży uaktualnienie uzgodnienia.

19. Prosimy o załączenie opinii geotechnicznej opracowanej dla przedmiotowej inwestycji.

Odp. W załączeniu.

20. Prosimy o skrócenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe. Wykonawca proponuje 12 miesięcy ze względu na małą trwałość w tej technologii.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Dotyczy D.05.03.05/a, pkt.5.2. W tab.3, Lp.2 błędnie podano wymaganie odporności na deformacje trwałe. Zgodnie z aktualnym dokumentem technicznym WT2-2014 parametr ten powinien wynosić dla AC16W,KR3, kolejno WTSAIR 0,15 i PRDAIR 7,0. Prosimy o skorygowanie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować się do ww. instrukcji technicznej

Odp. Załączono skorygowane SST.

22. Dotyczy D.04.07.01, D.04.08.01, D.05.03.05/a, D.05.03.05/b, D.05.03.13. Specyfikacje techniczne przywołują nieaktualne dokumenty WT1, WT2 2008 oraz WT1, WT2-2010. Prosimy o potwierdzenie, że należy stosować się do aktualnych wytycznych, tj. WT1, WT2-2014.

Odp. Załączono skorygowane SST.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – składanie ofert do dnia **19.12.2023 r. do godz. 9:00**, otwarcie ofert w dniu **19.12.2023 r. o godz. 9:30**.

**Z up. Zarządu Powiatu
(-) Magdalena Szczepaniak
Główny Specjalista**

Załączniki:

- 1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 2) Pozwolenie wodnoprawne.
- 3) Opinia geotechniczna.
- 4) Skorygowane SST.