Miejsce postoju dla punktu czerpanego wg odrębnego opracowania

Punkt czerpalny nawozu

Studnia z przepływomierzem

Pompownia nawozu wg odrębnego opracowania

proj. maszt odgromowy M3 h_{max}= 25m wg odrębnego opracowania

proj. maszt odgromowy M1 h_{max}= 26m wg odrębnego opracowania

proj. maszt odgromowy M2 h_{max}= 26m wg odrębnego opracowania

Zawór bezpieczeństwa wg odrębnego opracowania

proj. zbiornik ścieków technologicznych oraz biogazu (wg odrębnego opracowania)

RZS-ZB

PROJEKTOWANA DROGA POŻAROWA - POŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEGO UKŁADU Z PROJEKTOWANYM

17W4
1xSimplex G.657A2
zewnętrzny

17W4
1xSimplex G.657A2
zewnętrzny

ks315

wl110

1eN

Przewód sondy poziomu biogazu

2XSLCY-J 4x6mm2 BiT500FR Black 2G1,0 DVK50

2XSLCY-J 4x6mm2 BiT500FR Black 2G1,0 Przewód sondy poziomu biogazu DVK50

YKY 3x2,5mm2 BiT500FR Black 4G1,0 DVK50

2 x YKY 4x2,5mm2 2 x BiT500FR Black 2G1,0 BiT500FR Black C 5G1,0 DVK50

BiT500FR Black C 2G1,0 DVK50

2XSLCY-J 4x6mm2 BiT500FR Black 2G1,0 DVK50

2 x BiT500FR Black 2G1,0 BiT500FR Black C 2G1,0 DVK50

2XSLCY-J 4x6mm2 2 x YKY 4x2,5mm2 3 x BiT500FR Black 2G1,0 BiT500FR Black C 1G1,0 Przewód sondy poziomu biogazu YKY 3x2,5mm2 BiT500FR Black 4G1,0 DVK50

2XSLCY-J 4x6mm2 BiT500FR Black 2G1,0 BiT500FR Black C 2G1,0 YKY 3x2,5mm2 BiT500FR Black 4G1,0 DVK50

2XSLCY-J 4x6mm2 3 x BiT500FR Black 2G1,0 2 x BiT500FR Black C 2G1,0 YKY 3x2,5mm2 BiT500FR Black 4G1,0 DVK50

3xYKY Światłowód 3xSimplex G.657A2 zewnętrzny DVK50

Łączy rys. 3.2

Rys. 3.1

LEGENDA:

Instalacje AKPiA projektowane wg niniejszego opracowania:

- 17W4 Projektowany światłowód RZS–ZB – MCC02
- 17W5 Projektowany światłowód Generator – MCC02

Instalacje AKPiA projektowane wg odrębnego opracowania:

- Instalacja zasilająco–sterująca oraz pomiarowa dla projektowanego zbiornika biogazu, przepompowni, przepompowni pofermentu oraz komory połączeniowej
- RZS-ZB — Rozdzielnica zbiornika biogazu
- RZS-P, RZS-PP, RZS-KP — Rozdzielnice przepompowni

Pozostałe instalacje projektowane wg odrębnego opracowania:

- sieć kanalizacji technologicznej
- sieć kanalizacji deszczowej
- sieć gazowa
- sieć centralnego ogrzewania
- sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV
- sieć wodociągowa
- pow. biologicznie czynna

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O.
UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA www.inzynieria-pro-eko.pl tel.531 48 44 04

TEMAT:	„Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza techniczno–administracyjnego ZUOK Orli Staw"	INŻYNIERIA PRO-EKO
ADRES INWESTYCJI:	Orli Staw 2, 62-834 Ceków, dz. ewid. 161, 164, 5373/4, 159/1, 156/1, 158 obr. 0013 Prażuchy Nowe, jedn. ewid. 300703_2 Ceków-Kolonia, gm. Ceków-Kolonia, powiat kaliski, woj. wielkopolskie	
INWESTOR:	Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz	data 28.06.2023
NAZWA ZADANIA:	Połączenie systemu sterowania instalacją zbiornika biogazu i kogeneracji z istniejącym systemem sterowania i wizualizacji Instalacji Fermentacji	branża AKPiA
TREŚĆ RYSUNKU:	Projekt Zagospodarowania Terenu - cz. 1	stadium PT
projektował: **Paweł Pająk** nr upr.: SLK/3745/PWOE/11 w branży elektrycznej do projektowania bez ograniczeń	sprawdził: **Jerzy Pająk** nr upr.: SLK/IE/2591/04 w branży elektrycznej do projektowania bez ograniczeń	skala 1:200
Opracował: **Mariusz Segieta**		rys. nr Rys. nr 3.1

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE