



„Europejski Fundusz Regionalny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Moskorzew, dn. 21.12.2023 r.

GKZ.271.1.8.2023

**Wykonawcy – ubiegający się o udzielenie zamówienia**

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moskorzew”***

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Moskorzew przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

### **Pytanie 1.**

Czy w trosce o bezawaryjną eksploatację oraz mając na uwadze wysokie koszty utrzymania urządzenia spoczywające na użytkowniku po okresie gwarancyjnym (awarie elektroniki, elektrozaworów itp.) Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenia proste w obsłudze i nie posiadające sterowników i elektrozaworów, spełniające przedmiotową normę?

### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający dopuści oczyszczalnie ścieków odpowiadające parametrom równoważności zawartym w treści PFU.

### **Pytanie 2.**

Czy zamawiający określi maksymalne zużycie energii dla przeciętnej oczyszczalni przykładowo do 6 RLM?

### **Odpowiedź 2:**

Zamawiający nie określa w dokumentacji przetargowej wymagań dotyczących energochłonności przydomowych oczyszczalni ścieków.

### **Pytanie 3.**

Czy zamawiający z uwagi na zróżnicowane warunki terenowe będzie wymagał solidnych zbiorników naziem minimum 1.5m i WET 1.5m,

### **Odpowiedź 3:**

Zamawiający nie odnosi się do głębokości posadowienia zbiorników. Należy zwrócić uwagę aby zbyt duże zagłębienie zbiorników nie uniemożliwiało wykonywanie niezbędnej obsługi serwisowej

### **Pytanie 4.**

Czy zamawiający dopuści oczyszczalnie przydomowe spełniające przedmiotową normę pracujące za pomocą osadu czynnego spełniające przedmiotową normę.

### **Odpowiedź 4:**

Zamawiający dopuści oczyszczalnie ścieków odpowiadające parametrom równoważności zawartym w treści PFU.

Otrzymują:

1. Strona internetowa – platforma zakupowa zamawiającego
2. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
3. a/a