

RI.271.10.2022

Wyjaśnienie treści SWZ

Gmina Lipno na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej Ustawą PZP), udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu „SENIOR+” w Radomicku**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

Pytanie:

Jaki rodzaj sufitu jest do rozebrania? (poz. nr 9 kosztorysu budowlanego)

Odpowiedź:

W pozycji nr 9 kosztorysu budowlanego należy ująć rozebranie sufitu podwieszanego wraz z warstwami izolacji.

Istniejący sufit podwieszany zamontowany jest do kratownicy i składa się z następujących warstw:

- tynk na płycie typu "suprema";
- deska mocowana do pasa dolnego kratownicy drewnianej;
- dwie warstwy styropianu ułożonego luźno gr. 5 cm (2x5 cm);
- papa izolacyjna na styropianie.

Powyższe warstwy należy rozebrać, prace rozbiórkowe ująć w pozycji nr 9.