

# Gmina Stężycza Wójt Gminy Stężycza

# STĘŻYCZA



<https://platformazakupowa.pl/pn/gminastezyca>

Dotyczy postępowania: Budowa przedszkola w miejscowości Gołubie oraz terenów sportowych w miejscowościach Gołubie i Stężycza

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężycza

telefon 58 882 89 40

telefax 58 882 89 99

## Wyjaśnienia nr 7

Osoba do kontaktu

Weronika Ciachowska

Bezpośredni nr telefonu

58 882 89 64

eMail

stezyca@gminastezyca.pl

Internet

www.gminastezyca.pl

Godziny otwarcia Urzędu

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 16.30

Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 - 14.30

Data 10.01.2024

Nr pisma

WG.271.1.29.2023.WC

## Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie

Nr konta:

19832800072001000839570001

Nr konta (przelew za gospodarowanie odpadami):

05832800072002000839570009

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Stężycza udziela następujących wyjaśnień treści SWZ

## Pytania i odpowiedzi:

1. W jakiej klasie ognioodporności mają zostać wykonane fasady aluminiowe W5 i W6 ? Fasady aluminiowe w klasie ognioodporności EI120 nie występują. Prosimy zatem o zmianę zapisów.

2. Prosimy o oznaczenie fragmentów na jakim odcinku fasady W5 i W6 mają mieć klasę ognioodporną?

Odp. Na pyt nr 1 i 2:

Zamawiający zamieszcza skorygowane rysunki A-02 parter oraz A-15 zestawienie witryn. Te witryny nie powinny "dotykać" do bryły istniejącej szkoły. Ognioodporność tego odcinka w/g wymiarów na rzucie parteru.

3. W jakiej klasie ognioodporności ma zostać wykonane przeszklenie W7? Okno W7 nie może być otwierane, gdyż nie ma okien ognioodpornych otwieranych.

Odp. W7 nie ma klasy ognioodporności. Zestawienie witryn zostało skorygowane.

4. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącą płatności za wykonane etapy części robót. W Polskim Ładzie inwestycje trwające powyżej 12 miesięcy przewidują 3 krotne fakturowanie, tj. :

1 fakturowanie - do 10% , tzw. zaliczka + wkład własny (jeśli promesa nie pokryje pozostałej wartości 90%, to wkład własny powinien również zostać wypłacony w roku podpisania umowy) który Inwestor powinien posiadać przed podpisaniem umowy z Generalnym Wykonawcom. Płatność winna nastąpić nie zwłocznie po wykonaniu zakresu prac o powyższej wartości (tj. : 10% wartości umowy + wartość wkładu własnego).

Dlatego prosimy o zmianę zapisu w umowie odnośnie płatności dotyczącego wypłaty w 2024 roku zaliczki 10% wartości umowy oraz wartość wkładu własnego Inwestora której nie pokryje promesa.

2 i 3 fakturowanie - dwa pozostałe które będą płatne w 2025 roku.

Odp. Z uwagi na zaplanowany montaż finansowy warunki płatności pozostają zgodnie z projektem umowy.

5. Prosimy również o zmianę zapisów dotyczących 2-go fakturowania - tj. do 50% wartości umowy (zgodnie z przepisami Polskiego Ładu) w roku 2024. Niesprzyjające zapisy w umowie powodują że będzie trzeba wykonać (ze środków własnych) do stycznia 2025 roku około 80% wartości umowy, co jest nie korzystne dla Głównego Wykonawcy.

Odp. Z uwagi na zaplanowany montaż finansowy warunki płatności pozostają zgodnie z projektem umowy.

Otrzymują:

1. Adresat – drogą elektroniczną
2. a/a



**WÓJT**  
*Tomasz Brzoskowski*