

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Przebudowa drogi w Przylocie, gm. Warka w ramach zadania: „Przebudowa dróg na terenie gminy Warka,,.

W dniu 04.04.2024r. od Wykonawcy wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ na postępowanie pn.: Przebudowa drogi w Przylocie, gm. Warka w ramach zadania: „Przebudowa dróg na terenie gminy Warka,,.

Zamawiający po zapoznaniu się z pytaniami, działając zgodnie z art. 284 ustawy PZP, poniżej przedstawia ich treść oraz udziela odpowiedzi na pytania.

Pytania.

1. Informujemy, że zgodnie z przedmiarem robót warstwa mrozochronna powinna być wykonana ze stabilizacji CBGM C1,5/2 0/22,4, natomiast zgodnie z przekrojem normalnym należy wykonać warstwę podbudowy pomocniczej C3/4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
2. Informujemy, że zgodnie z przedmiarem robót podbudowę z mieszanki niezwiązanej C90/3 należy wykonać w dwóch warstwach po 10 cm, natomiast zgodnie z przekrojem normalnym jako jedną warstwę o grubości 25 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
3. Informujemy, że zgodnie z przedmiarem robót dla pobocza utwardzonego kruszywem łamanym gr. 15 cm należy wykonać podbudowę z kruszywa naturalnego o grubości 10 cm, natomiast na przekroju normalnym brak jest w/w warstwy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
4. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przedmiotu zamówienia nie ma wskazanego w projekcie SOR oznakowania poziomego.
5. Prosimy o skorygowanie Umowy §8 pkt. 6 poprzez dodanie symbolu % w zapisie: Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony - do 30% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedzi:

Ad.1.

Należy wykonać warstwę podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm.

Ad.2.

Należy wykonać warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm w dwóch warstwach.

Ad.3.

Należy wykonać pobocznie zgodnie z przedmiarem.

Ad.4.

Zgodnie z SOR oraz przedmiarem robót należy wykonać oznakowanie poziome.

Ad.5.

W załączniku nr 3 - Projektowane postanowienia umowy, w § 8 ust. 6 dodaje się symbol % w zapisie: Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony – do 30% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 284 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11.04.2024r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.04.2024r. o godz. 10:05.

W następstwie zmiany terminu składania ofert, zmianie ulegają także następujące zapisy specyfikacji warunków zamówienia:

Rozdział XIV Termin związania ofertą, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **09.05.2024 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XVI Miejsce oraz termin składania ofert, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_warka w myśl Ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **11.04.2024 r., do godz. 10:00.**

Rozdział XVII Termin Otwarcia Ofert, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.04.2024r., o godzinie 10:05.**

Powyższe zmiany zostały także opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2024r. w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienione dokumenty znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod nazwą:

- 1) Załącznik nr 9 - Przedmiar robót _ NOWY
- 2) Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy _ NOWY

Wszystkie pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian.

Wyżej wymienione zmiany będą obowiązujące przy składaniu ofert.