

Gorzów Śląski, dnia 02.03.2021r.

Zamawiający:

Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa, rozbudowa oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Gorzów Śląski”.

1. Wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dzień dobry,

Proszę o dołączenie Projektu budowlanego/wykonawczego do zadania nr 6.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza, tytułem uzupełnienia, opisy i uzgodnienia branżowe znajdujące się w opracowanym projekcie budowlanym. Część rysunkowa projektu została zamieszczona w SWZ (załączniki), w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania tj. 25.02.2021r.

2. Zmiana treści SWZ

W Rozdziale III pkt 1, w opisie przedmiotu zamówienia części 6, dodaje załącznik nr 25 tj. opis techniczny – część 6.

Nowe brzmienie:

Części 6 zamówienia – „**Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Młyńskiej w Gorzowie Śląskim**”: Inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej w Gorzowie Śląskim, na działkach nr: 355; 565; 566; 567; 622 i 623 – ul. Młyńska.

Zaprojektowano sieć wodociągową o długości 700 m z rur PEHD Ø 90 mm, układaną na głębokości 160 cm poniżej terenu. Trasa projektowanego wodociągu przebiega w pasie drogi gminnej, a miejsce włączenia do istniejącej sieci wodociągowej znajduje się w pasie drogi krajowej DK42, na działce nr 355. Rurociąg wykonać z rur PEHD PE100RC SDR17 Dn 90/4,3 mm, łączonych ze sobą metodą zgrzewania doczołowego. Na trasie wodociągu będą zamontowane dwa hydranty podziemne Ø 80 mm wraz z zasuwami odcinającymi Ø 80 mm. Przed rozpoczęciem robót w pasie drogi krajowej (dz. nr 355), należy wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, o wydanie zgody na zajęcie pasa drogi krajowej, na czas prowadzenia robót (włączenie do istniejącej sieci wodociągowej).

Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowane dla niniejszego zamówienia – załącznik nr 21 do SWZ oraz opis techniczny – załącznik nr 25 do SWZ.

3. Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

4. Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03-03-2021r. pod numerem 2021/BZP 00012585/01 oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/425798>

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Pomala

Kierownik Zamawiającego