

Miasto Malbork  
pl. Słowiański 5,  
82-200 Malbork  
Zamawiający

Malbork dnia 23.09.2021 r.

Dotyczy postępowania znak IM.271.8.2021 pod nazwą: „**Rewitalizacja obszaru parkowego z przeznaczeniem na rozwój działalności Inkubatora Kultury w Malborku**” w ramach projektu „**Malbork na ,+’ – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020**”. (Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.08.01.02-22-0002/17-03)

### WYJAŚNIENIE nr 1 do TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129) zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający wyjaśnia treść SWZ na pytania zadane w dniu 20.09.2021 r. o następującej treści :

**Pytanie 1.** Ile wynosi wadium? W ofercie podano kwotę 8000 zł, natomiast w SWZ podano kwotę 10000 zł. Jest różnica w dokumentach zamieszczonych w przetargu.

**Odpowiedź:** Wadium w kwocie 8 000 zł, zgodnie z aktualną wersją SWZ.

**Pytanie 2.** Czy zatrudnienie osoby kierująca badaniami archeologicznymi jest po stronie zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zatrudnienie osoby sprawującej nadzór archeologiczny w trakcie robót ziemnych po stronie Zamawiającego.

**Pytanie 3.** Czy zamawiający posiada projekt organizacji ruchu, o której mowa w §12 pkt 1.3 projektu umowy? Czy w/w organizacja ruchu jest po stronie wykonawcy robót?

**Odpowiedź:** Projekt organizacji ruchu ze wskazaniem i uzgodnieniem miejsca wyjazdu z budowy po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 4.** Czy nasadzenia są po stronie zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zakres robót objęty postępowaniem przetargowym nie obejmuje nasadzeń drzew, krzewów i roślin, których wykonanie przejmuje na siebie Zamawiający

**Pytanie 5.** Proszę o potwierdzenie, że ogrodzenie lapidarium może być wykonane jako stalowe ocynkowane, a nie jak założono w projekcie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wykonanie ogrodzenia Lapidarium z profili kwadratowych zimno walcowanych 15x15 o grubości ścianki 1,5mm, ocynkowanych i proszkowo malowanych w kolorze RAL 7016, zakończonych od góry elementem stalowym w kształcie kuli. Forma i kształt zgodnie z PT. Słupki profil zamknięty kwadratowy 50x50 o grubości ścianki 3 mm, ocynkowanych i proszkowo malowanych w kolorze RAL 7016, zakończonych od góry przed napływem wody.

**Pytanie 6.** Proszę o potwierdzenie, że w wycenie nie uwzględniamy wyceny prac elektrycznych i teletechnicznych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisem ujętym na stronie 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia prace związane z wykonaniem oświetlenia oraz monitoringu zostały wyłączone z zakresu robót objętych przedmiotowym postępowaniem przetargowym.

**Pytanie 7.** Czy zamawiający dopuszcza zmianę materiału, z którego są wykonane urządzenia

zabawowe na drewno klejone lub elementy metalowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń zabawowych z drewna klejonego o odpowiadających parametrach jakościowych. Przedstawione w projekcie urządzenia stanowią wzór proponowanych urządzeń zabawowych. Oferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą odpowiadać parametrom przedstawionym w dokumentacji projektowej i posiadać stosowne atesty. Zgodnie z zapisami ujętymi w punkcie 2.4 SWZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

**Pytanie 8.** Proszę o informację czy wykonujemy 320m<sup>2</sup> nawierzchni piaskowej (wartość z przedmiaru) czy 390.5m<sup>2</sup> nawierzchni piaskowej (wartość z projektu wykonawczego).

**Odpowiedź:** 320 m<sup>2</sup> zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

**Pytanie 9.** Proszę o informację czy wykonujemy 1068,84m<sup>2</sup> nawierzchni mineralnej (wartość z przedmiaru) czy 1272,95 m<sup>2</sup> wartość z projektu wykonawczego.

**Odpowiedź:** 1068,84 m<sup>2</sup> zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

**Pytanie 10.** Proszę o informację czy wykonujemy 293,24m<sup>2</sup> nawierzchni żwirowej granitowej (wartość z przedmiaru) czy 262m<sup>2</sup> (wartość z projektu wykonawczego).

**Odpowiedź:** 293,24 m<sup>2</sup> zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Zgodnie z zapisami ujętymi w §8 Projektowanych postanowień umowy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. Ofertę należy sporządzić w oparciu o przedmiar robót stanowiący podstawę wyceny oferty. Rozliczenie robót nastąpi wg kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych robót przy zachowaniu cen jednostkowych z oferty.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla Wykonawców.

Przypominamy, że w dniu 21.09.2021 roku Zamawiający umieścił na stronie prowadzonego postępowania ogłoszenie o zmianie terminów składania, otwarcia i związania z ofertą oraz aktualną Specyfikację Wykonania Zamówienia.

W celu pozyskania wszystkich istotnych informacji o niniejszym postępowaniu, prosimy o śledzenie wszelkich zmian, które umieszczane są na naszej stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/505990>

BURMISTRZ  
MIASTA MALBORKA  
/-/ Marek Charzewski  
(podpis osoby upoważnionej)