



Izba Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze

Zielona Góra, dnia 23 czerwca 2020
r.

UNP: 0801-20-037073

Znak sprawy: 0801-ILZ.260.15.2020

Wykonawcy

*Sprawa dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18**”.*

Zadania realizowane w ramach projektu POIS.01.03.01-00-151/16-00 współfinansowanego ze środków unijnych w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), przekazuje treść zapytań Wykonawców dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie z dnia 23.06.2020 r.

W związku z toczącym się postępowaniem pn.: "**Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18**" zwracamy się o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytanie.

Pytanie nr 1.

Zwracam się z prośbą o podanie ilości dodatkowych lamp oraz przewodów (brak tego w przedmiarze) oraz czy ilość dodatkowych lamp jest już zawarta w owym przedmiarze.

Odpowiedź:

Liczba dodatkowych lamp wynosi 6 sztuk. Zamontowane zostaną one w następujących pomieszczeniach:

- Przyziemie – 4 sztuki na korytarzu
- I piętro – 2 sztuki pokój 105

Długość przewodów niezbędnych do zamontowania dodatkowych Wykonawca oszacuje na podstawie doboru oświetlenia, które stanowi załącznik do SIWZ. W doborze oświetlenia pomieszczenia, w których zamontowane zostaną dodatkowe lampy oznaczone zostały następująco:

- Przyziemie – korytarz A (2 lampy)
- Przyziemie – korytarz B (2 lampy)
- Piętro I – pokój 105 (2 lampy).

Ilość dodatkowych lamp została zawarta w przedmiarze robót.

Pytanie nr 2.

Proszę o szczegółowe opisanie Działu 4 POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA. Pozycja do tego działu nie odpowiada jego opisowi.

Odpowiedź:

Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą winien załączyć badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót w szczególności:

- Pomiar rezystancji izolacji
- Pomiar natężenia oświetlenia
- Badanie stanu ochrony przeciwporażeniowej.

Z upoważnienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
W Zielonej Górze
Naczelnik Wydziału
Katarzyna Kasperczak

*[podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym]*