NA PODANEJ SZEROKOŚCI ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE ŚCIANY WYMIENIĆ
NA WEŁNĘ MINERALNĄ DO WYS. 80CM NAD GÓRNĄ KRAWĘDZIĄ OKNA

POMIESZCZENIE ISTNIEJĄCE: PIELĘGNIARKA
funkcja współdzielona ze szkołą

POWIERZCHNIA OKIEN NIE PRZEKRACZA DOPUSZCZALNYCH 35%

PATIO

KLATKA SCHODOWA ISTNIEJĄCA

HOL ISTNIEJĄCY

SPADEK TERENU
ok 1,5 %

domofon
sala 2

Hpom=3,40m

Hpom=3,00m

0.9 +20 °C
Φwym: 802 W

0.8 +20 °C
Φwym: 941 W

0.7 +24 °C
Φwym: 4540 W

0.11 +20 °C
Φwym: 256 W

0.4 +20 °C
Φwym: 698 W

0.10 +20 °C
Φwym: 211 W

0.6 +24 °C
Φwym: 411 W

0.12 +20 °C
Φwym: 175 W

0.13 +24 °C
Φwym: 306 W

0.5 +24 °C
Φwym: 4281 W

0.14 +24 °C
Φwym: 487 W

0.2 +20 °C
Φwym: 1450 W

0.16 +16 °C
Φwym: 879 W

podłączenie wz do istn. inst. ostateczna
lokalizacja do ustalenia na budowie

podgrzewacz cwu el. V=15l, typ Andris LuxECo 15EU R f.Ariston Qel=2,0kW 1~230V montaż pod zlewem zawór nadpowietrzająco-odpowietrzający na ks montaż po umywalce

Mieszacz c.w.u. np.TREMIX COMPACT T. DELABIE

orientacyjna lokalizacja istn. pionów c.o.

wpięcie do istn. instalacji co. lokalizacja do ustalenia na budowie

podłączenie nowoprojektowanej inst. ks do istniejącej studzienki ks

wyprowadzenie na dach budynku

pionowy VR22C-750 2300 mm

pionowy VR22C-600 2300 mm

pionowy VR22C-400 2300 mm

LEGENDA:
- inst. kanalizacji sanitarnej
- inst. odpowietrzenie
- inst. kanalizacji podposadzkowej
- inst. odprowadzenia skroplin
- instalacja wody zimnej
- inst. wz–prowadzenie pod stropem
- inst. p. poż
- instalacja cwu
- inst. cwu za mieszaczem
- instalacja c.o.–zasilanie
- inst. c.o.–zas. prowadzenie pod stropem
- instalacja c.o.–powrót
- inst. c.o.–pow. prowadzenie pod stropem
- instalacja wentylacji nawiew
- instalacja wentylacji wywiew sale
- instalacja went. wywiew pozostałe pom.
- przejście p.poż.
- K1 pion kanalizacji sanitarnej
- grzejnik płytowy
- grzejnik pionowy
- grzejnik drabinkowy łazienkowy
- 0.30 +16 °C Φwym: 878 W — nr pom./temp. w pom. proj. obciążenie cieplne

UWAGI:
1. UWAGA: PRZED WYKONANIEM I ZAMAWIANIEM ELEMENTÓW INSTALACJI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.
2. ZAPEWNIĆ DOSTĘP SERWISOWY DO URZĄDZEŃ ORAZ PRZEPUSTNIC REGULACYJNYCH PRZEZ WYKONANIE REWIZJI LUB ZAPEWNIENIE SUFITU ROZBIERALNEGO.
3. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO.

LABO design
ul.Przestrzenna 48/1
50-533 Wrocław
NIP: 8961466318
tel. 606144656
@: arch.agatapeciak@gmail.com
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AGATA PECIAK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W GRABOWIE NA CEL KLUBU DZIĘCIĘCEGO

INWESTOR	ADRES INWESTYCJI
Gmina Grabów ul. 1 Maja 21 99-150 Grabów	dz. nr 128/1 ob. Grabów Wieś

PROJEKTANT:
mgr inż. Damian Leszczynowicz
upr. DOŚ/0312/PBS/16

SPRAWDZAJĄCY PROJEKTANT:
mgr inż. Kamil Słowikowski
upr. 319/DOŚ/15

BRANŻA	STADIUM
INST. SANITARNE	PROJEKT WYKONAWCZY

PLANSZA: RZUT PARTERU-INST. WOD-KAN I C.O.

DATA	NR WYS.
GRUDZIEŃ 2021	IS01

SKALA 1:50