

Powiat Legnicki

OGŁOSZENIE

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:

***Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice
w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zadania "Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych
nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice"***

postępowanie nr RZ.272.1.25.2023

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na kolejne (nr 2-4) pytania, które wpłynęły w dniu 13 listopada br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 2: *Proszę o doprecyzowanie rodzaju rur PVC kanalizacji deszczowej. W opisie projektu są SN8 a na profilach SN12.*

Odpowiedź zamawiającego: Rury PVC SN12 (ze względu na płytkie zagłębienie).

Pytanie nr 3: *Według opisu projektu punkt 6.2 wskazane jest konieczność wykonania izolacji otuliną lub innym materiałem. Proszę o wskazanie odcinków do izolacji oraz szczegół wykonania izolacji wraz z przekrojem łącznie z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni oraz parametrami zagęszczeń w warstwach nad rurą.*

Odpowiedź zamawiającego: Nie wykonujemy ocieplenia. W podłożu jest grunt niewysadzinowy: piasek średni, poza tym częściowo rury wychodzą w warstwie konstrukcji nawierzchni z mieszanki niezwiązanej.

Pytanie nr 4: *W związku z płytkim posadowieniem kanalizacji deszczowej niektóre studnie technicznie nie można wykonać jako betonowe (zbyt mała wysokość) czy zamawiający dopuści zamianę na studnię DN600 PP z pierścieniem odciążającym.*

Odpowiedź zamawiającego: Jeżeli jest możliwość, to należy wykonać betonowe (sama dennica + właz).

Zatwierdzono:

Adam Babuška – Starosta Legnicki

Kierownik Zamawiającego

Legnica, 16.11.2023 r.