



Gpr.271.1.2023

Frysztak, 07.04.2023 r.

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ**

W związku z przesłanymi w dniu 06.04.2023 r. pytaniami dotyczącym Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „**Rozbudowa i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowo – rekreacyjnego na terenie GOSiR we Frysztaku**”, działając na podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytania.

### **Pytanie 1:**

Zamawiający opisał nawierzchnię ze sztucznej trawy według nie obowiązujących już przepisów. Certyfikat FIFA 1 Star lub 2 Star nie jest już stosowany. Wprowadzone zostały nowe wytyczne według podręcznika FIFA - edycja 2015. Chcielibyśmy zauważyć, że obecnie opisana sztuczna trawa posiada dość niskie parametry zbliżone do traw instalowanych na Orlikach w latach 2008-2012, czyli o bardzo słabej jakości i trwałości. W interesie Zamawiającego jest określenie niektórych parametrów sztucznej trawy na wyższym poziomie. Ważny jest parametr wytrzymałości na wrywanie pęczka, aby uniknąć wypadania włókien podczas użytkowania oraz określenie przepuszczalności wody, co przy boiskach ma duże znaczenie podczas nagłych i ulewnych deszczów, ponieważ nie ma konieczności odwoływania meczy. Proponujemy zmianę wymagań nawierzchni ze sztucznej trawy według poniższego opisu: A) Skład włókna: polietylen (PE) 100% B) Rodzaj i przekrój włókna: włókno monofilowe (100%) C) Wysokość włókna: min. 50 mm +/- 2mm D) Grubość włókna monofilowego: min. 320 mikronów E) Ciężar włókna - Dtex: min. 12 000 F) Ilość pęczków: min. 8 100/m<sup>2</sup> G) Waga włókna: min. 1 090 g/m<sup>2</sup> H) Waga całkowita: min. 2 000 g/m<sup>2</sup> I) Siła wrywania pęczków: min. 59 N J) Przepuszczalność wody przez trawę: min. 3 100 mm/h K) Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 120 N/100mm L) Podkład: poliuretanowy M) Zasymp: wypełnienie składające się z warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy granulatu gumowego EPDM z recyklingu W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji należy załączyć do oferty przetargowej następujące dokumenty: a) wyniki z badań laboratorium sportowego rekomendowanego przez FIFA, potwierdzające iż oferowana nawierzchnia ze sztucznej trawy spełnia wymogi standardu FIFA Quality i FIFA Quality PRO (wg nowego podręcznika edycja 2015). Załączony dokument musi potwierdzać, że oferowana przez wykonawcę nawierzchnia syntetyczna posiada parametry techniczne nie gorsze od wymaganych. W celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza badania z dowolnym zasypem, ale do realizacji wymaga zasyp EPDM z recyklingu. b) badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni ze sztucznej trawy. W celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza badania z dowolnym zasypem. c) atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa i granulata EPDM; d)

kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni; e) autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię; f) posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License). Wprowadzenie wymogu złożenia wraz z ofertą lub przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających jakość oferowanych rozwiązań jest gwarantem należytego wykonania zamówienia. Daje to Zamawiającemu pewność, że oferta została przygotowana należycie uwzględniając materiały, które są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zmian i zastąpienie aktualnych wymagań, tak aby uzyskać nawierzchnię spełniającą standardy na poziomie FIFA Quality i FIFA Quality Pro. Czy Zamawiający zmieni parametry sztucznej trawy według powyższej propozycji z kompletem wymaganych dokumentów, aby uzyskać nawierzchnię ze sztucznej trawy, która będzie gwarantowała bezpieczeństwo i trwałość?

### **Odpowiedź:**

1. Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty innych dokumentów niż wymienione w SWZ , a na etapie składania ofert wyłącznie oświadczenia.
2. Zamawiający podtrzymuje minimalne wymagania parametrów trawy podanych w SWZ i pozostawia je bez zmiany .
3. Zamawiający dopuszcza trawę z certyfikatami FIFA Quality i FIFA Quality PRO.

Wójt

( - )

Jan Ziarnik

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)