



G M I N A S K R W I L N O

ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, 54 270 02 14

Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie

REGON 910866755

NIP 8921453887

e-mail: gmina@skrwilno.pl

www.bip.skrwilno.pl

Skrwilno, dnia 5 czerwca 2023 roku

STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **RI.271.18.2023.AS**

Nazwa zadania: **Budowa strefy rekreacji oraz placu upamiętniającego wydarzenia historyczne w miejscowości Kotowy.**

Zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, przesłanie przez platformę zakupową w dniu 02.06.2023 r. wyjaśniamy:

Pytanie 1.

W opisie przedmiotu zamówienia pokazane są zestawy zabawowe i huśtawka wahadłowa wykonane z dosyć grubego przekroju rur min. 100 i minimum 114 mm. Takie wymiarowanie wskazuje na konkretnego producenta i ogranicza tym samym możliwość dla innych wykonawców Czy zamawiający dopuszcza wykonanie zestawów zabawowych o innych przekrojach rur, pod warunkiem spełniania norm bezpieczeństwa posiadania certyfikatu.

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający dla zapewnienia stabilności i trwałości urządzeń nie wyraża zgody na zmniejszenie przekroju rur. Określone parametry należy traktować jako minimalne. Wykonawca może zaferować urządzenia o wyższych parametrach.

Pytanie 2.

Czy zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową urządzeń np. +/- 10% ?

Odpowiedź na pytanie 2.

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową urządzeń w zakresie podwyższenia parametrów tzn. +10%.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje jednocześnie o nie przedłużeniu terminu składania ofert.

Kierownik Zamawiającego