

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  
Nadleśnictwo Lesko, Łączki 8, 38-600 Lesko**

działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 oraz ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„Budowa ogrodzenia Biurowca Nadleśnictwa Lesko oraz Osady  
dwurodzinnej”**

(oznaczenie zamówienia)

**Zapytanie 1:**

Proszę o podanie specyfikacji paneli ogrodzeniowych metalowych : wysokość, grubość drutu, grubość oczek, ilość przetłoczeń, pokrycie

Proszę o podanie specyfikacji bramy przesuwnej: profil ramy, wypełnienie

Proszę o podanie wymiarów profilu słupków ogrodzeniowych

**Wyjaśnienia:****1) Panel ogrodzeniowy:**

Panel ogrodzeniowy typu BONA lub równoważny, wykonany ze stali ocynkowanej. Przęsło posiadające poziome ustawienie belek. Rodzaj profilu belki: profil prostokątny. Belki wykonane również ze stali ocynkowanej. Wysokość panelu: 1,20 m, szerokość 2,50 m.

**2) Brama przesuwna:**

Brama przesuwna o szerokości 6 m, ocynkowana. Wypełnienie - belki o profilu



prostokątnym, ze stali ocynkowanej rozstaw nieregularny. Profil ramy bramy przesuwnej - zamknięty o wym. 80 x 80 x 5mm

- 3) Wymiary profilu słupków ogrodzeniowych:  
Słupki narożne o wymiarach: 70x70 cm  
Słupki pośrednie z profili zamkniętych 50x50 cm

### Zapytanie 2:

Dzień dobry.

W projektowanym ogrodzeniu widnieje zapis: "Ogrodzenie będzie wykonane z paneli metalowych montowanych do słupków stalowych ogrodzeniowych"

1. Proszę o sprecyzowanie wymiarów słupków tj. przekrój, grubość ścianki oraz podanie koloru.
2. Proszę o opis paneli metalowych:  
2 a. Czy są to panele wykonane z drutu, zgrzewane?  
Jeśli tak, proszę o podanie średnicy drutu, wymiar oczka i ilość przetłoczeń.
- 2 b. Czy są to panele spawane (metaloplastyka) ?  
Jeśli są to panele spawane (metaloplastyka) proszę o przesłanie wzoru z opisem kształtowników, które należy zastosować.
3. Napęd bramy : Ręczny czy mechaniczny ?

### Wyjaśnienia:

- 1) Wymiary profilu słupków ogrodzeniowych:  
Słupki narożne o wymiarach: 70x70 cm  
Słupki pośrednie z profili zamkniętych 50x50 cm  
Grubość ścianki między 1,5-3 mm.  
Kolor: grafit
- 2) Panel ogrodzeniowy typu BONA lub równoważny wykonany ze stali ocynkowanej. Przęsło posiadające poziome ustawienie belek. Rodzaj profilu belki: profil prostokątny. Belki wykonane również ze stali ocynkowanej. Wysokość panelu: 1,20 m, szerokość 2,50 m.
- 3) Napęd bramy: ręczny

Zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.





**Nadleśniczy  
Nadleśnictwa Lesko**  
Zbigniew Pawłowski

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Platforma zakupowa.
2. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania.
3. a/a

