



Białskie Wodociągi i Kanalizacja  
„WOD-KAN” Spółka z o.o.  
21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 35A  
tel. 83 342 60 71  
KRS 0000088316 NIP 537-000-13-88

Biała Podlaska 05.10.2021r

JRP - 82 / X /2021

Dotyczy: Znak Sprawy: OCZ-PRZ/ 2 /2021, System wizualizacji urządzeń i procesów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej ul. Brzegowa 4 w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”.

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ w sprawie udzielenia w/w zamówienia publicznego:

**1. PYTANIE:**

W pkt. 4.2.3 w części poświęconej uzupełnieniu układu pomiarowego (str. 20) są opisane analizatory N-NH<sub>4</sub> i P-PO<sub>4</sub> oraz urządzenia filtrujące próbę dostarczaną do analizatorów. Czy zamawiający wymaga do zastosowania na dopływie do reaktora analizatora azotu amonowego urządzenia analogicznego jak opisane w pkt. 4.2.3 w części dotyczącej specyfikacji technicznej urządzeń dla Modułu NH<sub>4</sub> wraz z dedykowanym dla niego systemem filtracji.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga do zastosowania na dopływie do reaktora analizatora azotu amonowego urządzenia analogicznego jak opisane w pkt. 4.2.3 w części dotyczącej specyfikacji technicznej urządzeń dla Modułu NH<sub>4</sub> wraz z dedykowanym dla niego systemem filtracji.

**2. PYTANIE:**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie dla analizatora ortofosforanów na odpływie z reaktora dedykowane dla niego układ filtracji?

**ODPOWIEDŹ:**

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla analizatora ortofosforanów na odpływie z reaktora dedykowany dla niego układ filtracji.

**PREZES ZARZĄDU**  
BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o.  
w Białej Podlaskiej

*mgr inż. Agnieszka Baczyńska*