

AUDYT ENERGETYCZNY założenia

A. Ma obejmować Obiekty budynki:

1. SEGMENT A (Bud. Wysoki Łóżkowy)
2. SEGMENT B (Bud. Wysoki Zabiegowy)
3. SEGMENT C (Bud. Niski Diagnostyki i Laboratorium)
4. SEGMENT D (Bud. Niski Diagnostyki i Administracji)
5. SEGMENT E (Bud. Niski Administracja i Poradnie)
6. SEGMENT F (Bud. Niski Administracja i Poradnie)
7. SEGMENT G (Bud. Niski Administracja i Poradnie oraz)
8. SEGMENT H (Budynek Urologi)
9. SEGMENT J (Budynek Gospodarczy)
10. SEGMENT K (Garaże , Maszynownia Sprężarek, Agregaty Prądowórcze)
11. SEGMENT (materiały łatwopalne)
12. MASZYNOWNIA ZIMNA
13. MASZYNOWNIA CIEPLNA WYMIENNIKI

Powierzchnia użytkowa ok 70000m² całkowita z poddaszami i piwnicami ok 100000m²

B. Ma obejmować również instalacje zewnętrzne Obiekty instalacje

1. Parociąg – służebność przesyłu od ul. Małobudzkiej granica działki EC Będzin do Wymienników głównych bud. H Maszynownia ciepła. Po drodze znajduje się 5 komór parowych (K1, K4,K7,K8 i K11) – długość ok 2 km. Lokalizacja biegnie na południe wzdłuż ulicy Alej Dąbrowskiego od wschodu wzdłuż ul. Będzińskiej od strony zachodniej na północ w kierunku Szpitala..

C. Ma być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wiedzą techniczną oraz ustawami. Audyt musi być dostosowany do obowiązującej sytuacji geopolitycznej.



D. Inne instalacje

1. Panele solarne zabudowane na bud. J pow. 1100m²
2. Paneli fotowoltaiczne – nie posiadamy
3. Dostawcy mediów:
 - a) para – 1MPa/180oC
 - b) woda wysokoparametrowa 150/90oC
 - c) Gaz
 - d) woda

e) Energia elektryczna

Zdjęcia









