

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wymianą studni rozprężnej (Zr 11) ϕ 1200 mm o zagłębieniu 1,6 m (wlot: 160 polietylen; wylot: 200 PVC) przy ul. Źródlanej w Radoniach.

Wymagania do nowej studni rozprężnej:

- studnia o średnicy min DN1000 mm,
- materiał studni rozprężnej PE lub polimerobeton,
- dno kolistę, w którym zostanie wytrącona energia kinetyczna,
- włącz z pierścieniem odciążającym typu ciężkiego – przystosowany do ciężkiego ruchu kołowego,
- na korpusie studni zastosować filtr antyodorowy (np. węglowy).

Zalecana jest wizja lokalna na instalacji przed złożeniem oferty.

Stan Obecny:





Mapa lokalizacyjna:

